



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Teglverksveien 65 - gbnr. 19/26 - Stadsbygd skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn med gjentatt varsel om pålegg

Avvik 1. Risikovurdering er ikke gjennomført.

Avvik 2. Røykventilasjon, den er av en type som blir skutt ut. Det har vært vanskelig å finne egnet servicefirma. Det er nå etablert kontakt med firma, Autronica, som vil komme å se på saken og vurdere om de er i stand til å utføre service. Nød og ledelys. Egenkontrollsystemet har faste frekvenser for kontroll av nød og ledelys. I tillegg er det rutine på at mørke lys som oppdages skiftes tilnærmet umiddelbart. Orienteringsplaner blir laget i forbindelse med avholdt befaring og nytt brannteknisk notat. Se punkt senere i svaret.

Avvik 3. fagkyndig kontroll av nødlýsanlegg utføres av Autronica i forbindelse med kontroll av alarmanlegg. Se rapport fra kontroll. Branntekniske tegninger blir oppdatert av Rambøll, dette ventes å være klar 23.09.20.

Avvik 4. Rutiner er under utarbeidelse, disse vil bli ettersendt. Rutiner skal være ferdig innen 28.09.20

Avvik 5. Vi har engasjert Rambøll for å ta en ny brannteknisk vurdering av bygget. Denne er lovet oss i hende 23.09.20. Når denne er mottatt vil vi vurdere eventuelle tiltak og lage en plan for iverksetting av hva som måtte være nødvendig.

Avvik 6. Skolen har fått beskjed om å stenge musikkrom i kjeller umiddelbart. Tekniske rom er ryddet. Er kvittert ut med bilde i den elektroniske brannboka.

Avvik 7. Plan for avholdelse av brannøvelser er ikke mottatt. Rutine for tiltak ved unormal risiko er under utarbeidelse, men ikke mottatt.

Anmerkninger: Feilplasserte skilt er fjernet. Badstue er avstengt til Rambøll kommer med sin vurdering.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom



Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/4885

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune

Postboks 23, 7101 RISSA

Sentralbord: 74 85 51 00