



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 RISSA

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 2020/3761-3

Saksbehandler:
Ina Jasmin Lutdal

Dato:
21.09.2020

Årnsetflata 22 - 5054/122/318 – Indre Fosen bo- og aktivitetstjenester - Vedrørende tilbakemelding på egenmeldingsskjema

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 08.09.2020 mottatt tilbakemelding på egenmeldingsskjema for Indre Fosen bo- og aktivitetstjenester.

Dere må sende oss dokumentasjon

Vi viser til svarene gitt av eier i egenmeldingsskjemaet sendt 28.07.2020. Som en etterkontroll trenger vi dokumentasjon i form av følgende:

- Kontrollrapport for sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, slokkeutstyr og nød- og ledelys. Dette ble også etterspurt i egenmeldingsskjemaet.
- Oppdaterte branntekniske tegninger. I tilbakemeldingen opplyser eier om at forholdet er ukjent.
- Informasjon om det lagres brannfarlig vare i bygget. I tilbakemeldingen informerer eier om at forholdet er ukjent. Ved tilsynet i 2019 fikk vi bekreftet at det lagres propan til utegrill i garasje og oksygen 2 L + reserveflaske i boenhet. Vi etterspør dokumentasjon på om det fremdeles lagres brannfarlig vare i bygget, om dette er tydelig merket og om forholdet er risikovurdert.
- Rutiner for håndtering av unormal risiko som for eksempel bortfall av branntekniske installasjoner. Ved tilsynet i 2019 fikk vi oversendt skriftlig rutine for kompensierende tiltak. Vi registrerer at eier ikke er kjent med rutinene og vi forutsetter at rutiner blir gjort kjent for bruker.
- Dokumentasjon som viser at hendelser ved brannsentralen blir loggført.
- Bruker bes sende oss dokumentasjon på siste utførte brannøvelse. Dette ble og etterspurt i egenmeldingsskjemaet.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS bemerker at det ikke finnes en underskrift fra brukerrepresentant i egenmeldingsskjemaet. Egenmeldingsskjema skal fylles ut i samarbeid med brannvernansvarlig for eier og bruker.

Frist for tilbakemelding er 19.10.2020.

Oppfølging

Dersom det i ettertid avdekkes avvik fra lov- og forskriftsverk som er tilbakemeldt å være tilfredsstillende, eller som skulle vært utbedret, vil det bli vurdert virkemidler etter brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 7.

Eventuell henvendelse

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 2020/3761.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg