



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Bergeekra 17-33 - gbnr. 124/11 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Avvik 1. Kulepunkt 1. Vi har fått utført en beregning på vannmengder til sprinkler i Bergeekra. En fysisk test er ikke tillat fra vannleverandør. Se vedlegg.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1306

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*