



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Anleggskonsesjon

Meddelt:

TENSIO TS AS

Organisasjonsnummer: 978 631 029

Dato: 08.10.2020

Varighet: 01.01.2036

Ref.: 202011266-9

Kommune: Indre Fosen og Ørland

Fylke: Trøndelag



I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 15. september 2020 og vedlagt brev *NVE gir konsesjon til ny 132 kV sjøkabel Bakstein–Eidsberget* av 7. oktober 2020 anleggskonsesjon til Tensio TS AS.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:

1. Ett sett, ca. fire km lange sjøkabler med nominell spenning 132 kV, med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TKZA 3x1x400 mm² KQ fra Eidsberget i Ørland kommune til Bakstein i Indre Fosen kommune. Kabelforbindelsen skal inntil videre driftes på 66 kV spenning.
2. To nye kabelendemaster på hhv. Eidsberget og Bakstein, utført i tremaster med metallstativ. Eksisterende luftledninger mot hhv. Eide og Fevåg vil justeres noe og forlenges med ca. 15 meter og forkortes med ca. 400 meter ved hhv. Bakstein og Eidsberget.

Anleggskonsesjonen gir rett til fortsatt å drive følgende elektriske anlegg med nominell spenning 66 kV:

3. En ca. 0,8 km jordkabel ut fra Utheim transformatorstasjon til øst for Myraveien i Ørland kommune, med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLE 3x1x630 Al.
4. En ca. 8,7 km lang luftledning fra kabelendemast ved Myraveien til Eide i Ørland kommune, med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3x1xFeAl 95. På strekningen Utheim–Rusaset går ledningen på dobbeltkurs med stålmaster. Over Rusasetvatnet er det satt vilkår om påmontering av fugleavvisere på strømførende liner og toppline.
5. En ca. 0,8 km lang luftledning fra Eide til Eidsberget kabelendemast i Ørland kommune, med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3x1x FeAl 95.
6. En ca. 1,85 km lang luftledning fra kabelendemast på Bakstein til Fevåg i Indre Fosen kommune, med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3x1x FeAl 95.
7. En ca. 16,8 km lang luftledning fra Fevåg til Ålmo transformatorstasjon i Indre Fosen kommune, med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3x1xFeAl 150.

Eksisterende luftledning følger traseen som er vist på vedlagte kart merket *66 kV kraftledning Utheim–Ålmo* av 6. oktober 2020. Ny sjøkabeltrasé Bakstein–Eidsberget og nye kabelendemaster skal bygges som vist på vedlagte kart merket *Sjøkabeltrasé Eidsberget–Bakstein* av 15. september 2020.

Anleggskonsesjon meddelt Tensio TS AS 7. oktober 2020, NVE-ref. 202011266-8, bortfaller samtidig. Punkt 40 og 41 i anleggskonsesjon meddelt TrønderEnergi Nett AS 14. juni 2012, NVE-ref. 201106799-2, bortfaller når anleggene nevnt i punkt 1 og 2 ovenfor settes i drift.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 1. januar 2036.

2. Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen to år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



9. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

10. Vilkår for anleggsarbeid og istandsetting

Kulturminnene på hhv. Eide og Bakstein skal merkes i terrenget for å unngå skade på disse under anleggsarbeidene.

Ved eventuelt fjerning av toppmasser skal disse lagres i ranker og dere skal unngå å blande dette med andre masser. Toppmassene skal benyttes til istandsetting.

Dere skal orientere NVE om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.

Entreprenører skal gjøres kjent med beskrivelsen i konsesjonssøknadens kapittel 6.4, NVEs vurderinger og med vilkår satt i anleggskonsesjonen.

Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.

Dere skal sende inn en sluttrapport senest seks måneder etter avsluttet anleggsarbeid. Rapporten skal inneholde bilder og en redegjørelse av gjennomføringen, og dokumentere at anlegget er bygd i samsvar med konsesjonen.

11. Fjerning av eksisterende anlegg

Eksisterende sjøkabel på strekningen mellom Bakstein og Eidsberget, og tilhørende kabelendemaster med kabelkiosk for oljetrykksutstyr, skal i sin helhet fjernes innen ett år etter idriftsettelse av den nye sjøkabelen på samme strekning.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Rune Flatby

direktør

Lisa Vedeld Hammer

seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.