



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

**Årnsetflata 22 - gbnr. 122/318 - Indre Fosen bo- og aktivitetstjenester - vedrørende
tilbakemelding på egenmeldingsskjema**

Kontrollrapport for sprinkler, brannalarmanlegg og slukkeutstyr er vedlagt.
Kontroll for nød og ledelys er nylig utført og rapport er vedlagt. Retting av feil
er bestilt.

Oppdaterte branntekniske tegninger finnes ikke. Vi engasjerer brannteknisk
rådgiver for å utarbeide nye tegninger. Se vedlagte bestilling og bekreftelse.

Det lagres propan og CO2 i bygget. Co2 anses som trygt. Propan lagres i egne
merket bod.

Rutiner for håndtering av unormal risiko er vedlagt.

Det er tilrettelagt for at hendelser ved brannsentral kan loggføres. Bygg og
eiendom har generelt bedt sine om å sørge for at registrering av hendelser kan
gjøres ved alle sentraler.

Dokumentasjon på siste utførte brannøvelse er vedlagt.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/5244

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*

