



Indre Fosen kommune

Testmann Minne skole

Leksvik 15.10.2020

Svar på tilsynsrapport med varsel om pålegg – Håggåveien 1 -5054/272/36

Viser til varsel om pålegg i tilsynsrapporten fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, datert 17.09-2020. Her er risikovurderingen som er foretatt pr. nå. Rapporten og risikovurderingen er gjennomgått i skolens AMU mandag 19.oktober.

Lite sannsynlig. **Noe sannsynlig.** **Veldig sannsynlig.**

Enkel modell for risikovurdering

Farekilder	Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?	Hva kan vi gjøre for å forhindre det?	Tiltak og videre arbeid
Sløydsal – svimerkingsapparat, sager og annet elektrisk utstyr.	Det kan ta fyr i det elektriske. Flamme fra svimerkingsapparat. Lite sannsynlig.	Være obs på at det kan skje. Ta ut kontakter når ikke rommet er i bruk.	Bevisstgjøring.
Mat- og helse: komfyrer og annet småelektrisk	Brenne mat, småutstyret kan ta fyr. Noe sannsynlig ang brenne mat, men sjelden at det blir brann av det. Alarmen kan gå nå og da.	Ventilere godt. Passe på at apparater som utvikler, eller kan utvikle os, ikke settes under brannvarsler.	Bevisstgjøring og lære de som bruker rommet gode rutiner.
Naturfagrom: kjemikalier	Kjemikalier i eksperimentøyemed. Lite sannsynlig.	Bevisstgjøring og preventivt arbeid + beskyttelse. Voksne har ansvaret.	Voksne har ansvar og bevisstgjøring av de som bruker rommet. Flytte vekk farlig utstyr.

Adresse:
7120 Leksvik

Telefon / telefaks
41702484

E-post:
testmannminne.skole@indrefosen.kommune.no



*Fantastiske
Fosen*



Indre Fosen kommune

Testmann Minne skole

Farekilder	Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?	Hva kan vi gjøre for å forhindre det?	Tiltak og videre arbeid
Personalrom: småelektrisk	Brann i mikrobølgeovn, vannkoker ol. Lite sannsynlig.	Ta ut kontakten ved dagens slutt på apparater som ikke trenger å stå i.	Ta ut kontakter og i småelektronikk over til batteridrevne lys.
Klasserom/grupperom generelt: Panelovner og IKT-utstyr	Tennes lys i advent og juletider Dataskap for lading av IKT-utstyr. Lite sannsynlig.	Gå over til batteridrevet lys. Sjekk ladere og at disse er intakt.	Innkjøp av batterilyd. Forby levede lys. Innkjøp av nye ladere hvis ødelagt.
Melkerom: Kjøleskap	Kjøleskap for melkeoppbevaring kan begynne å brenne. Lite sannsynlig.	Bevisstgjøring. Sjekk med jevne mellomrom.	Jevnlig sjekk på dette
Kontorfløya: panelovner, datautstyr	Brann i utstyr. Lite sannsynlig.	Bevisst på å slå av utstyr når det ikke er i bruk.	Bevisstgjøring
Keramikkrommet: Ovn	Brann i ovn. Lite sannsynlig.	Sjekk ovnen med jevne mellomrom.	Fortsatt
Musikkrom: Div elektrisk utstyr.	Kan bli brann i det elektriske. Lite sannsynlig.	Ta ut kontakter når ting ikke er i bruk. Slå av utstyr.	Bevisst på å slå av utstyr som ikke er i bruk.
SFO: Småelektrisk. Kjøkkenkrok.	Brann i elektrisk utstyr. Lite sannsynlig.	Slå av ting som ikke brukes.	Sjekk hver dag.
Vaktmesterrom	Her er det vaktmester som har oversikt over utstyr som kan være risikabelt.		

Adresse:
7120 Leksvik

Telefon / telefaks
41702484

E-post:
testmannminne.skole@indrefosen.kommune.no



*Fantastiske
Fosen*



Indre Fosen kommune

Testmann Minne skole

Farekilder	Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?	Hva kan vi gjøre for å forhindre det?	Tiltak og videre arbeid
Basseng/gymsalbygg	Ved brann er det for mye som ligger der og tar plass, noe som kan være med på å eskalere en evt brann. Lite sannsynlig.	Rydde og få ut unødvendig utstyr.	Være bevisste på at det må ryddes jevnlig og at man ikke kun skal sette ting der om de ikke brukes pt.
Datakontor	Ved brann vil det kunne eskalere pga alt utstyr som ligger lagret der. Noe sannsynlig.	Rydde og kaste.	Jobbe for at dette rommet skal holdes ryddig.
Lærerrom/arbeidsrom/kopierom	Brann i elektrisk utstyr som brukes. Lite sannsynlig.	Holde rommet ryddig og frie rømningsveier.	Kontinuerlig rydding.
Bibliotek	Brann i elektrisk utstyr som brukes. Lite sannsynlig.	Holde rommet ryddig og frie rømningsveier.	Kontinuerlig rydding.
Kunst- og håndverk-rom	Brann i elektrisk utstyr som brukes. Lite sannsynlig.	Holde rommet ryddig og frie rømningsveier.	Kontinuerlig rydding.
Ganger, toaletter og annet areal	Brann i evt. utstyr som ligger der ol. Lite sannsynlig.	Bevisstgjøring av alle på skolen.	Kontinuerlig rydding.

Adresse:
7120 Leksvik

Telefon / telefaks
41702484

E-post:
testmannminne.skole@indrefosen.kommune.no



*Fantastiske
Fosen*



Indre Fosen kommune

Testmann Minne skole

FREMDRIFTSPLAN

Rom/Avvik	Hva skal gjøres	Estimert dato for ferdigstillelse
Bassenget ved skolen	Brukes som lagringsplass i dag. Her skal det ryddes og det som ikke trenger å være der kan kastes.	Utgangen av skoleåret 2020/2021
IKT-kontoret i «Tunnelen»	Her skal rommet ryddes. Unødvendig og ubrukbart utstyr skal ut.	Første estimerte dato for ferdigstillelse er 27.oktober 2020. Det vil tas nye bilder av rommet i utgangen av oktober 2020.
Generell rydding	Her må tekniske rom ol. ryddes. Dette er det Bygg og eiendom som er ansvarlige for. Skolen vil være behjelpelige der det er spørsmål om det er utstyr vi ønsker å beholde.	
Brannperm revideres	Her må det til en full gjennomgang av hele permene og rutiner skolen har for brann og brannøvelser. Dette må gjentas i personalet og terpes med elevene.	Fortløpende, men i alle fall ferdig og oppdatert i første omgang med lister ol, innen 01.01.2021. Oppdatert enda en gang, gjennomgang i personalet og med elevene innen 01.09.2021
Brannøvelse vår	Gjennomføres brannøvelse våren 2021.	Innen utgangen av skoleåret.
Brannøvelse høst	Gjennomføres en varslet brannøvelse i starten av skoleåret 2021/2022	Innen utgangen av september 2021

BILDER.

Det legges ved bilder som egne filer. Det er tatt 6 bilder av IKT-kontoret som legges ved.

Adresse:
7120 Leksvik

Telefon / telefaks
41702484

E-post:
testmannminne.skole@indrefosen.kommune.no



*Fantastiske
Fosen*



Vi evaluerte i etterkant av hendelsen og vi oppjusterte lister ol. da. Det bl. gjennomgått hva som skal skje i en slik situasjon i plenum etterpå, og vi ble enige om at det er viktig å bli enige om hvem som skal gjøre hva i tilfeller der de som har ansvar for forskjellige punkt er vekke den aktuelle dag.

E-post:
testmannminne.skole@indrefosen.kommune.no

