

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: TESTMANN MINNE SKOLE
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK

Kontaktperson: Olav Killingberg
Telefon:
Mobil: 90097467
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 18.08.2020
Ordrenummer: 11069079

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.

Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Testmann Minne skole
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	23	20	0	0	0	3	0
Brannslanger	13	12	0	0	0	1	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: LEKSVIK, 18.08.2020

Signatur kunde

Avtale

Signatur Anticimex

Oskar Saugestad

Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektavn: TESTMANN MINNE SKOLE
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK

Kontaktperson: Olav Killingberg
 Telefon:
 Mobil: 90097467
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 18.08.2020
 Ordrenummer: 11069079

Vedlikeholdsrapport for håndslökkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikat	Kg/l	Slokkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	1 etg		adm bygg ved hovedinngang	Housegard	6	Skum	AB	B	2019		Ok.	08.2021
2	1 etg		adm bygg lærerrom	Housegard	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	08.2021
3	1 etg		adm bygg kopirom	Housegard	5	Co2		B	2018		Ok.	08.2021
4	1 etg		adm bygg naturfag	Housegard	5	Co2		B	2013		Ok.	08.2021
5	2 etg		adm bygg 2.etg hall	Housegard	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	08.2021
7	1 etg		Vestfløy. sfo ved inngang rom 3	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
8	1 etg		vestfløy sfo ved musikkrom	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
9	1 etg		sfo rom 7	Housegard	6	Skum	AB	B	2017		Ok.	08.2021
10	1 etg		vestfløy nedre	Housegard	6	Skum	AB	N	2020		Ny slokker pga alder ok	08.2021
11	1 etg		vestfløy teknisk rom	Housegard	5	Co2		B	2018		Ok.	08.2021
12	1 etg		vestfløy teknisk rom	Housegard	5	Co2		B	2018		Ok.	08.2021
13	1 etg		vestfløy teknisk rom	Housegard	5	Co2		B	2018		Ok.	08.2021
14	2 etg		gym bygg 2.etg trappegang	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
15	1 etg		gym bygg ved scene	Housegard	6	Skum	AB	N	2020		Slokker er fjernet. Ny montert	08.2021
16	1 etg		gym bygg ved inngang 2	Housegard	6	Skum	AB	B	2017		Ok.	08.2021
17	1 etg		gammelskolen skolekjøkken	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2021
18	1 etg		gammelskolen 1.etg ved trapp	Housegard	6	Skum	AB	B	2017		Ok.	08.2021
19	1 etg		gammelskolen sløysal	Housegard	6	Skum	AB	B	2019		Ok.	08.2021
20	1 etg		gammelskolen bibliotek	Housegard	6	Skum	AB	N	2020		Ny slokker pga alder ok	08.2021
21	2 etg		gammelskolen 2.etg ved trapp	Housegard	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	08.2021
22	1 etg		østfløy ved slange 12	Housegard	6	Skum	AB	B	2016		Ok. Utskiftes 2021	08.2021
23	1 etg		østfløy rom 7	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2017		Ok.	08.2021
24	1 etg		østfløy ved rom 7	Housegard	6	Skum	AB	B	2017		Ok.	08.2021

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektavn: TESTMANN MINNE SKOLE
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK
 Kontaktperson: Olav Killingberg
 Telefon:
 Mobil: 90097467
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Lever av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 18.08.2020
 Ordrenummer: 11069079

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monter.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	1 etg		adm bygg ved hovedinngang	19 mm	30 m	N	B	B	B	B	OK	B	2010	0815	Nei	Ok. Trykktestes 2021	08.2021
2	1 etg		vestfløy ved rom 4	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2007	0818	Nei	Ok.	08.2021
3	1 etg		vestfløy ved rom 5b	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2007	0818	Nei	Ok.	08.2021
4	1 etg		sfo 1.etg	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2000	0815	Nei	Ok. Trykktestes 2021	08.2021
5	2 etg		sfo 2.etg	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2000	0815	Nei	Ok. Trykktestes 2021	08.2021
6	1 etg		vestfløy nedre	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2007	0818	Nei	Ok.	08.2021
7	U etg		sokkel gymsal	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2008	0815	Nei	Ok. Trykktestes 2021	08.2021
8	1 etg		gymsal	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2008	0815	Nei	Ok. Dørhåndtak er ødelagt	08.2021
9	1 etg		gammelskolen 1.etg ved trapp	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2000	0815	Nei	Ok. Trykktestes 2021	08.2021
10	1 etg		gammelskolen ved bibliotek	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2000	0815	Nei	Ok. Trykktestes 2021	08.2021
11	2 etg		gammelskolen 2.etg ved trapp	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2000	0815	Nei	Ok. Trykktestes 2021	08.2021
12	1 etg		østfløy gang	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2001	0815	Nei	Ok. Trykktestes 2021	08.2021
13	1 etg		østfløy rom 7	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2012	0817	Nei	Ok.	08.2021