

Rapport fra uanmeldt hendelse ved Testmann minne skole. 29.09.20.

Rapport etter brannalarm 29.september 2020.

Brannalarmen går tirsdag formiddag. Skolen har ikke annonsert en øvelse så dette er ikke det. Rektor gjør som det skal gjøres, henter permen med elever og ansatte og rutiner.

Elevene går sammen med lærerne sine til avtalt sted. Voksne foretar opptelling og rapporterer til rektor. Ansatt med ansvar for romsjekking tar dette ansvaret. Vaktmester lokaliserer brann på branntavla og de finner ut at det er på skolekjøkkenet alarmen er utløst.

De ansatte som ikke har elever samles under taket mellom hovedfløya og gymsalbygget.

Brannvesenet kommer og blir med vaktmester inn på skolekjøkkenet for å sjekke. Her er det brukt en takke og det eneste stedet der den kan brukes er rett under vifta. Dette pga. elektrisitet. Her ble det litt os som utløste alarmen. Eleven slo av alt av komfyrer og gikk ut.

Kjapp evaluering:

Dette ble en uanmeldt «øvelse» som rektor hadde håpet vi fikk til. Vi ser tydelig at vi ikke har gode nok rutiner på dette. Det er fint å få avdekket dette slev om det på ingen måte er bra at det er slik. Den viktigste feilen har vi endret allerede – vi har nå oppdatert lister over klasseantall og ansatte. Det var heller ikke rett i brannpermen. Vi ser at vi har en vei å gå, selv om det i praksis fungerte tålig greit. Rektor skal ta opp saken med personalet etter høstferien og så skal vi øve med elevene. Det vil bli gjennomført en øvelse før jul – forhåpentligvis da med enda bedre rutiner. Her ble det synlig for de involverte at vi har en del å ta tak i her.

Camilla H. Skjelstad

Rektor Testmann Minne Skole

Mobil 975 84 320

E-postadresse Camilla.Skjelstad@indrefosen.kommune.no