

Angående diverse kontroller og rapporter.

Hei Rune!

Desverre hadde ikke røykdetektor på adminbygg blitt flyttet. Elektriker er bestilt, og dette blir utført neste uke.

Sender bildedokumentasjon.

Sverre Stordal, serviceleder hos Elpro er igang med å sjekke opp dokumentasjon på utbedret feil ved røykvifte, Selja. - samt kontrollrapporter nødlyskontroll Hysnes.

Nevnte for Jon A Moen at han gjerne måtte sende det Unicare har av dok. I dag om mulig.

Mvh,

Stein Ivar Reinsbakken
Driftsoperatør
Indre Fosen kommune
Tlf 47263975