

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Hysnes Bjørka
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7112 HASSELVIKA

Kontaktperson: Stein Ivar Reinsbakken
Telefon:
Mobil: 47263975
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 27.10.2020
Ordrenummer: 11069000

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Hysnes Bjørka
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	3	3	0	0	0	0	0
Brannslanger	8	8	0	0	0	0	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: HASSELVIKA, 27.10.2020

Signatur kunde

Avtale

Signatur Anticimex

Oskar

Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Hysnes Bjørka
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7112 HASSELVIKA

Kontaktperson: Stein Ivar Reinsbakken
Telefon:
Mobil: 47263975
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Lvert av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 27.10.2020
Ordrenummer: 11069000

Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikat	Kg/l	Slokkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	3 etg		Teknisk rom loft oppgang 6	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2012		Ok.	10.2021
2	3 etg		Teknisk rom loft oppgang 4	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2012		Ok.	10.2021
3	1 etg		Oppgang 6 ved branntavle	Nexa	6	Pulver	ABC	B	2018		Ok.	10.2021

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Hysnes Bjørka
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7112 HASSELVIKA
 Kontaktperson: Stein Ivar Reinsbakken
 Telefon:
 Mobil: 47263975
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 27.10.2020
 Ordrenummer: 11069000

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt monteret.

Nr.	Etg.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	1 etg		Oppgang 6 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2009	10.19	Nei	Ok.	10.2021
2	2 etg		Oppgang 6 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2009	10.19	Nei	Ok.	10.2021
3	U etg		Kjeller oppgang 6	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2009	10.19	Nei	Ok.	10.2021
4	1 etg		Oppgang 5 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2009	10.19	Nei	Ok.	10.2021
5	2 etg		Oppgang 5 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2009	10.19	Nei	Ok.	10.2021
6	U etg		Kjeller oppgang 4	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2009	10.19	Nei	Ok.	10.2021
7	1 etg		Oppgang 4 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2009	10.19	Nei	Ok.	10.2021
8	2 etg		Oppgang 4 kjøkken	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2009	10.19	Nei	Ok.	10.2021