



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 RISSA

Deres ref.:

Rune Berg

Arkiv: M71

Saksnr: 2020/3813-6

Saksbehandler:

Ina Jasmin Lutdal

Dato:

05.11.2020

Håggåveien 1 - 5054/272/36 – Testmann Minne skole - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 29.10.2020 mottatt tilbakemelding på tilsynsrapport etter tilsyn den 10.09.2020.

Tilbakemeldingen ansees som mangelfull på bakgrunn av følgende:

Avvik 1:

- Dokumentasjon fra Rambøll foreligger ikke.
- Dere har tilbakemeldt at mangler i kontrollrapport for nød- og ledelys skal utbedres, men sier ingenting om når i vedlagt fremdriftsplan. Dere opplyser i skjema *Tiltak fra tilstandsvurdering* at NTE skal merke rømningsveier i løpet av første halvår 2021. Dersom det er satt et så langt tidsperspektiv for utbedring av mangler i kontrollrapport for nød- og ledelys, kan vi ikke akseptere dette.

Avvik 2:

- Dere opplyser i fremdriftsplan om at tekniske rom skal ryddes, men setter ingen dato for når tiltaket skal være utført.
- Dere har oversendt bilder som bekrefter at det er ryddet noe på IKT-kontoret. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS bemerker at det fortsatt lagres for mye brennbart materiale og teknisk utstyr i rommet som utgjør en stor risiko for brann. Vi ber om dokumentasjon/bilde som bekrefter at lagring i rommet er opphørt/reduisert.

Avvik 4:

- Dere opplyser om at branndør til rom under basseng ble levert med feil mål og at det er bestilt ny dør. Dere sier ingenting om når ny dør skal være installert. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS opplyser om at branndør må installeres umiddelbart etter levering og dokumentasjon/bilde på dette må oversendes oss.
- Dokumentasjon/bilde som viser at mørkt ledelys er utbedret, foreligger ikke.

Dere opplyser om at noen avvik i nytt brannstrategidokument er utbedret, andre utbedres i løpet av 2020 og resten skal utbedres innen første halvår 2021. Vi ber om at dere oversender en ferdigrapport fra Rambøll så snart alle avvik er utbedret.

Dere har oversendt en rapport etter brannalarm den 19. september 2020. Vi aksepterer denne som en brannøvelse da hendelsen er evaluert og dere opplyser om at dere vil gjennomføre en øvelse før jul. Vi poengterer samtidig at det skal finnes en øvelsesplan for fremtidige brannøvelser.

Kontrollrapport for slokkeutstyr har avdekt at dørhåndtak til brannslangeskap i gymsal er ødelagt. Vi forventer at forholdet utbedres.

Frist for tilbakemelding er 27.11.2020.

Post- og besøksadresse:

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Telefon:

+47 72547600

Organisasjonsnummer:

NO 992047364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no

Internettadresse: www.tbrt.no

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS minner om varsel om pålegg gitt i tilsynsrapporten datert 17.09.2020.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Denne sakens saksnummer er 2020/3813.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg, Camilla Skjelstad og Olav Killingberg