



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - Leksvik helsetun - Pålegg

Avvik 2. Manglene i ledelyskontroll er utbedret, se vedlegg.

Vi har ikke rutiner ved bortfall av nød og ledelys, denne virker noe uklar på hva det kan være og hvordan det er mulig i praksis. Nød og ledelys er jo designet for å virke når andre lys faller bort. Her trenger vi veiledning på hva som egentlig etterspørres. Den eneste rutinen er å reparere lys som blir mørke.

Når det gjelder forvarsel på brannalarmanlegget. Se årskontroll 2020 av alarmanlegg (vedlagt), se under kommentarer og beskrivelser for årsak til og løsning på forvarsel, siste avsnitt.

Avvik 3. Mangler ved sprinkleranlegg er utbedret med unntak av vurdering av sprinkling av el sluser. Vi har blitt rådet til å finne opprinnelig brannkonsept for å se hva som anbefales der. Vi leter etter dette. Slusene er detektert.

Når det gjelder loddet kobber i sprinklerrør er Tung rør forespurt om dette for en tid tilbake. Etter purring har de lovet en skriftlig tilbakemelding i løpet av kort tid. Muntlig har de sagt at dette var en akseptert metode ved montering og at det var uproblematisk. Dokumentasjon oversendes når den er mottatt.

Dokumentasjon på egenkontroller vedlegges.

Avvik 4. Manglende risikovurderinger vedlegges. Risikovurderingen er gjort av avdelingene, men ført inn og opprettet i Famac av undertegnede, derfor bærer de undertegneds navn.

Evakueringsplan og øvelsesplan er leveres av Rambøll. De skulle leveres i dag men er i skrivende stund ikke mottatt. Vi ettersender umiddelbart når de er oss i hende.

Avvik 5. Referat fra møte om samordning vedlagt. Det er også gjennomført et planleggingsmøte den 27 oktober for detaljplanlegging av brannøvelse den 18 og 19 november. Øvelsen ble dessverre avlyst av smittevernlegen sist uke på grunn av nåværende korona situasjon.



*Fantastiske
Fosen*

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1232

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00