

Indre Fosen kommune


Risikoanalyse

Leksvik Helsetun

Brannrisiko Hjemmetjenesten Helsetunet

Dato utført 2020-11-16

Tallene viser antall risiki for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.



Beskrivelse

Skrevet av Rune Berg etter innspill fra Hjemmetjenesten

Leksvik Helsetun - Risikoanalyse - Brannrisiko Hjemmetjenesten Helsetunet

Kategori Annet
Tittel Brannrisiko Hjemmetjenesten Helsetunet
Dato utført 2020-11-16

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
Pynting med lys til advent/jul	Bruk kun elektriske lys som er uten feil og mangler	2	3	6
Lading av elbiler	El biler må lades på dedikerte kontakter	1	3	3
Brann i vannkokere og kaffetraktere	Alle er montert på tidsur	1	1	1
Brann i elektrisk utstyr	Fjern alt av skjøteledninger, sikre at utstyr som brukes er i orden.	2	3	6



Leksvik Helsetun - Aktiviteter - Brannrisiko Hjemmetjenesten Helsetunet

Ditt søk ga ingen treff

Ingen aktiviteter funnet