



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Teglverksveien 65 - gbnr. 19/29 - Stadsbygd skole m/svømmehall - Pålegg

Avvik 1. Risikovurdering er utført av Stefan Hansen.

Avvik 2. Det arbeider med å få avtale med Totaltek for service på røykluke.

Avvik 3. Elektriker kommer og utbedrer feil ved nød og ledelys i uke 48. De vil også montere nye ved en del rømningsvindu som er etablert. Dette er ikke utført tidligere på grunn av bestillingstid på oppdraget. Bekreftelse og rapport ettersendes når den foreligger.

Branntekniske tegninger er vedlagt.

Avvik 4. Tilgjengelige rutiner er fremlagt og vedlegges.

Avvik 5. Brannteknisk vurdering fra 2013 vedlegges samt nye branntegninger med påskrift og markeringer for tiltak. Arbeidsliste med anbefalte tiltak vedlegges.

Avvik 6. Bilder som dokumenterer rydding i tekniske rom vedlegges.

Avvik 7. Brannøvelse gjennomført 18.11.20. Dokumentasjon vedlegges.

Rutiner for sterkt eller varierende risiko se avvik 4.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/4885

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*

