

Rutiner for brannanlegget på Stadsbygd skole.

Rutine for utkobling av branndetektorer:

Om arbeid skal utføres der det er en viss risiko for å utløse brannanlegget, kan detektorer kobles ut midlertidig. Det skal etterstrebis å utføre arbeidet slik at utkobling skal unngås.

- Om utkobling: Detektornummer, dato og tidsintervall på utkobling noteres ned på skjema som henger under brannsentral. Ansvarlig for utkobling signerer skjema og er ansvarlig for at brannvakt etableres der detektorer er utkoblet og i det tidsrom detektorer er utkoblet.

- Det skal samtidig bli gitt informasjon til skoleadministrasjon om at detektorer er utkoblet og det skal informeres om arbeidet som utføres.

- Varmer arbeider plikter å ha godkjent kurs og følge de retningslinjer som er gitt i forhold til brannvakt og varigheten av brannvakt ut i fra hvilket arbeide som er utført.

Generelt om ivaretagelse av brannsikkerhet:

Byggdrifteen går internkontroll av rømningsveier, nødlis, slukkemidler og brannsentral hver andre og tredje måned, alt etter hva frekvensen er innlagt i dokumentsystemet Famac. Runden blir kvittert ut i Famac og avvik blir notert ned med tekstbeskrivelse og bilde om nødvendig.

Bruker av bygget har selv etablerte runde for å sikre at rømningsveier ikke er blokkert og at branndører er i forsvarlig og funksjonell stand.

Brannalarm:

Se eget skjema ved siden av brannsentral.