

Stadsbygd skole

Leietaker: _____

Er gjort kjent med gjeldende branninstruks, plassering og bruken av det manuelle slokkeutstyr, plassering av manuelle brannmeldere, rømningsveier og spesielle tiltak når deler av brannalarmanlegget er koblet ut.

Brannvakt 1: _____

Brannvakt 2: _____

Brannvakt 3: _____

Brannvakt 4: _____

Utleier: _____

Leietaker: _____

Tiltak når deler av brannalarmanlegget er utkoblet

Når brannalarmanlegget, eller deler av brannalarmanlegget er koblet ut skal leietaker stille med minst 2 brannvakter som er over 18 år.

Brannvaktene skal sette seg inn i plassering og bruk av det manuelle slukkeutstyret.

Brannvaktene skal sette seg inn i plasseringen av manuelle brannmeldere.

Brannvaktene skal sette seg inn i rømningsveiene og påse at disse ikke er blokkert.

Brannvaktene skal gå brannrunder hvert 15. min i de områder hvor brannvarslingsanlegget er koblet ut.

Brannsjefen kan til enhver tid kreve ytterligere tiltak når han finner det nødvendig.