

SYMBOLFORKLARING:

- BRANNSEKSJ.VEGG REI 120 A2-s1,d0 [A120]
- BRANNCELLEVEGG EI 60 A2-s1,d0 [A60]
- BRANNCELLEVEGG EI 60 [B60]
- BRANNCELLEVEGG EI 30 [B30]
- RØMNINGSRETNING
- ALTERNATIV RØMNINGSRETNING
- RØMNINGSVEI
- ADKOMST/ANGREPSVEI BRANNVESEN
- HÅNDSLUKKINGSAPPARAT, PULVER
- BRANNSLANGE
- RØYKDETEKTOR
- BRANNALARMSENTRAL
- BRANNKLOKKE
- MANUELL MELDER
- RØYKLUKEÅPNER
- RØYKLUKE

DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
1	EI 30-S [B30]
2	EI 30-CS [B30S]
3	EI 60-S [A60]
4	EI 60-CS [A60S]
5	EI 120-CS [A120S]
6	EI 60-S [B60]

VINDUSKJEMA:

NR.:	TYPE:
A	EI 60 [B60]

MERKNADER:

- RISIKOKLASSE: 3
- BRANNKLASSE: 1 og 2
- HOVEDBÆRESYSTEM R-30/R-60
SEKUNDÆRT BÆRESYSTEM R-30/R-60
- BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2
- KFR RIE-TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, NØDLYS ETC
KFR RIV-TEG FOR PLASSERING AV MANUELT SLOKKEUTSTYR ETC
- TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED NOTAT DATERT 20.03.2013.
- TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE A3
- DØRER MERKET RØDT HAR IKKE TILFREDSSTILLENDEN BRANNMOTSTAND OG MÅ BYTTES JFR. DØRSKJEMA

1	Justering etter befaring 04.09.2020	2020-09-22	BMN	ALVI	BMN
0	BRANNTEGNING	2013-03-20	KFT	BMN	KFT

Revisjon	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
----------	------	--------	-------------	----------

BRANNDOKUMENTASJON - TILTAK

RAMBOLL

Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge
Mellomila 79 - 7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00

INDRE FOSEN KOMMUNE							RIBR		
STADSBYGD SKOLE									
PLAN 2. ETASJE BRANNTEKNIKK							Oppdragsnummer 1350033269		
							Dokumentnavn BMN		
							Fileravn Branntegning 2etg tiltak		
							Målestokk A3/1:300		
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjekt fase	Revisjon	Status
		002	F	200	20	001	B	1	