

Beskrivelse	Bygg	Etasje
Luke med brannmotstand, sett inn ny	D	2
Dør skal ha selvlukker og holdemagnet	D	2
Sjekk vegg og dør i plan 1	D	1
Låst dør i rømningsvei	A	2
Areal omdefineres	A	2
Solavskjerming i konflikt med rømning	A	2
Dør kan ikke være låst	A	2
Brannslange flyttes til korridor	E	1
Er nye tegninger riktige	E	1
Sett inn branndør til renholdsbu	E	1
Sjekk at brannskille mot wc er ok	D	1
Uklassifisert glass mot rømningsvei	D	1
Bytt dører i rømningsvei	C	1
Undersøk om dør i rømningsvei begge retninger	C	1
Etabler vindusrømning	C	1
Dør mangler klasse	B	1
Etabler røykskille	B	1
Endret celleinndeling, fjern rømningsvei	A	1
Skal ikke benyttes for varig opphold	E	0
Oppevaring bensin	E	0
Endret branncelle inndeling	E	0
Bruk av toaletter	D	0
Rom kan ikke benyttes	D	0
Nye dører i rømningsvei	C og B	0
Ny dør teknisk rom	C	0
Etabler rømnigsvindu	C	0
Bytt dør og sett på selvlukker	C	0
Vindu i innvendig hjørne	B	0
Juster dørpumpe	B	0
Merk rømningsvei	B	0

Tiltak	Ansvarlig
Kle igjen og lag ny luke i amfi	Lars Berg
Skaff selvlukker og holdemagnet	Lars Berg
Undersøk brannmotsatnd	Lars Berg
Ta bort sylinder og sett inn blindskilt	Lars Berg
Steng for elever	Stefan Hansen
Finn annen løsning for vindu	Lars Berg\Stefan Hansen
Sett på blindskilt	Lars Berg
Flytt brannslange	Lars Berg
Sjekk med Rambøll	Rune Berg
Bestill dør og innsetting	Lars Berg
Sjekk brannskille	Lars Berg
Vurder mulig heter for å stenge luke	Lars Berg/Stefan Hansen
Bestill dører og innsetting	Lars Berg
Avklar med Rambøll	Rune Berg
Merk vinduer for rømning	Lars Berg
Bestill dør og innsetting	Lars Berg
Bestill dør og innsetting	Lars Berg
Oppdater merking	Lars Berg
Ikke i bruk for personopphold	Lars Berg
Merk dør brannfarlig veske	Lars Berg
Sjekk at celler er ok	Lars Berg
Kun pandemi tiltak, avlåses ellers	Lars Berg
Steng rom	Lars Berg/Stefan Hansen
Bestill nye dører og innsetting	Lars Berg
Bestill ny dør og innsetting	Lars Berg
Merk rømningsvei gjennom vindu	Lars Berg
Bestill dør og innsetting	Lars Berg
Mur igjen ett vindu, skift det andre til ei 30	Lars Berg
Juster eller bytt dørpumpe	Lars Berg
Sett opp merking	Lars Berg

Må sammenholdes med branntekniske tegninger

Utførende	Status	Avvik	Kostnad
Snekker		kr	10 000,00
Elektriker		kr	7 000,00
Lars Berg		kr	2 000,00
Lars Berg	OK	kr	1 000,00
Rektor	OK	kr	-
Lars Berg		kr	5 000,00
Lars Berg	OK	kr	1 000,00
Rørlegger		kr	8 000,00
Rune Berg	OK	kr	-
Snekker		kr	12 000,00
Lars Berg		kr	2 000,00
Snekker	Vurder løsninger	kr	10 000,00
Snekker		kr	70 000,00
Rune Berg	OK	kr	-
Lars Berg	OK	kr	5 000,00
Snekker		kr	30 000,00
Snekker		kr	30 000,00
Lars Berg	OK	kr	-
Lars Berg	OK	kr	-
Lars Berg	Dør merket	kr	1 000,00
Lars Berg		kr	-
Lars Berg	OK	kr	-
Lars Berg/Stefan Hansen	Avstengt ok	kr	-
Snekker		kr	55 000,00
Snekker		kr	25 000,00
Lars Berg		kr	3 000,00
Snekker		kr	20 000,00
Snekker/murer		kr	60 000,00
Lars Berg	OK	kr	5 000,00
Lars Berg		kr	2 000,00
		kr	364 000,00