

INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL
Indre Fosen kommune Postboks 23
7101 RISSA

Deres ref:
Vår ref: 2020/189809
Dato: 04.11.2020
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



UTTALELSE TIL BYGGESAK- STORVASSVEIEN- GBNR. 325/1 - MASSEUTTAK

Mattilsynet har mottatt byggesak – Storvassveien gbnr. 325/1 til uttalelse. Frist for å gi svar er satt til 14.november 2020.

Saken gjelder

Indre Fosen kommune har mottatt en søknad om dispensasjon til sprenging og knusing av 10.000m³ steinmasse på eiendom gbnr. 325/1 – Breili Steinbrudd. Denne steinmassen skal benyttes til levering av grus/subus til nytt topplag for fylkeskommunens vei over Kråkmoen til Leksvik. Dette arbeidet skal pågå i en måned.

Steinbruddet har frem til nå vært i drift uten reguleringsplan. Det har blitt hentet ut steinmasser fra området ved dispensasjoner gitt av tidligere Leksvik kommune.

Mattilsynets vurdering

Den varslede byggesaken befinner seg ca. 750 m unna drikkevannskilden til Skaugdal vannverk, Storvatnet, men langt unna inntaksledningen. Nedbørsfeltet til vannkilden vil ikke bli berørt. Steinbruddet har vært i drift i perioder tidligere, og etter det Mattilsynet kjenner til har det ikke vært noen hendelser i forbindelse med uttak av steinmasse som har påvirket drikkevannskilden.

Det er allikevel viktig at utbygger tar hensyn til at det arbeides i et område nær en drikkevannskilde. Minner om at det er forbudt å forurense en drikkevannskilde Jf. § 4 *Forurensning* i drikkevannsforskriften.

Innspill til byggesaken

- Ta kontakt med vannverkseier hvis det oppstår noen hendelser under byggearbeidet som kan påvirke vannkvaliteten.
- Vurder om det skal etableres en ROS analyse før arbeidet starter.
- Mulige forurensningskilder på avklares. Det må lages en vurdering av konsekvenser for lagring av oljeprodukter og sprengstoff. Det må etableres et sikkert system for oppsamling av drivstoff som ivaretar spill og lekkasjer på beholdere før det renner i grunnen.
- Økt anleggsvirksomhet gir økt trafikk av tunge kjøretøyer langs veien. Vi mener risikoen knyttet til dette ikke er tilstrekkelig vurdert.

Utover dette ingen merknader.

Med hilsen

Tove Marie Hervik

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Kopi til

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

Postboks 2600

7734

STEINKJER