

INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL
Indre Fosen kommune Postboks 23
7101 RISSA

Deres ref:
Vår ref: 2020/109732
Dato: 22.01.2021
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTATT PLAN FOR HØGTE I VANVIKAN- PLANID 50542018004

Vi har mottatt varsel om vedtatt plan for Høgte i Vanvikan.

Mattilsynet har tidligere svart på reguleringsplanen for Høgte, se saksnr. av 26.juni 2020 2020/109732.

Vi hadde da følgende innspill:

1. Vurder om Vanvikan vannverk har nok leveringskapasitet til den planlagte boligbebyggelsen
2. Vurder om det er behov for drikkevannsbasseng
3. Vurder om tiltaket for konsekvenser for distribusjonsnettet

Dere kommenterer dette slik i den vedtatte planen:

«Kommentar: Kommunalteknikk ved Indre Fosen kommune vurderer at leveringskapasiteten fra vannverket er god nok til også å takle den planlagte boligbebyggelsen. Det kommunale vannverket i Vanvikan har i dag to høydebasseng med stor nok kapasitet til å takle boligbebyggelsen på Høgte, uten behov oppgraderinger. Tiltaket vil ikke ha noen konsekvenser på distribusjonsnettet ut over at en må legge fram ledningsnett fram til regulert område. Utbygger må selv ta kostnad på utbygging av infrastruktur i innenfor eget område.»

Mattilsynets vurdering

Vi vurderer med dette at våre innspill som ble gitt under første høring er vurdert på en tilfredsstillende måte, og har ikke flere merknader.

Med hilsen

Tove Marie Hervik

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*