

Fra: Finn Herje (fhe@nve.no)

Sendt: 20.08.2020 08:57:26

Til: Wikstrøm Tone

Kopi: fmtltsa@fylkesmannen.no; Sætre Anne Lise; Kari Øvrelid

Emne: SV: Vedr. innsigelse til reguleringsplan for Nedre Fallet, Indre Fosen kommune.

Vedlegg:

Hei

I planbeskrivelsen 4.2 s.12 er det beskrevet at det skal etableres «en praktisk og stor brygge med utsettingsrampe for seilbåter». Denne er også vist på skissen på neste side i beskrivelsen og brygga er også inntegnet på plankartet. På bakgrunn av dette har vi forutsatt at det har vært behov for utfylling i sjøen og/eller kraftig forankring av denne konstruksjonen i sjø. Pga mye dårlige grunnforhold i området og at det ikke har vært gjennomført grunnundersøkelser i sjøen i dette området tidligere, har det derfor vært svært viktig for oss at det ikke gjennomføres tiltak som har potensiale for å svekke stabiliteten i området uten at dette er vurdert av fagkyndige.

Gitt at bestemmelsene endres som anbefalt, anser vi vår innsigelse som imøtekommet og våre Vilkår for egengodkjenning oppfylt. NVE har derved ikke lenger innsigelse til planforslaget og dette kan derved egengodkjennes i kommunestyret dersom det ikke foreligger andre innsigelser til planen

Mvh

Finn Herje

Senioringeniør

mobil 916 725 89

Tlf.sentralbord: 09575

e-post [Fhe@nve.no](mailto:fhe@nve.no)

Abels gate 9, 7030 TRONDHEIM

Web:www.nve.no



Fra: Wikstrøm Tone <Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no>

Sendt: onsdag 19. august 2020 15:00

Til: Finn Herje <fhe@nve.no>

Kopi: fmtltsa@fylkesmannen.no; Sætre Anne Lise <Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no>

Emne: Vedr. innsigelse til reguleringsplan for Nedre Fallet, Indre Fosen kommune.

Viser til NVEs innsigelse til reguleringsplan for Nedre Fallet, Indre Fosen kommune.

Deres referanse: 201838144-5.

NVE har innsigelse til planforslagets foreslåtte tiltak i sjø inntil det er gjennomført grunnundersøkelser med tilhørende rapport/notat i innsjøen Botnen.

Reguleringsplanen legger ikke opp til tiltak i sjø ut over etablering av flytebrygge med enkel forankring. Indre Fosen kommune foreslår et tillegg til bestemmelsene 7.1:

7.1. Bruk og vern i sjø og vassdrag (V)

Området kan benyttes til aktivitet og virksomhet tilknyttet seilsport og seiling. Det tillates etablert brygger og flytebrygger i tilknytning til seilportsenteret. Brygger/flytebrygger kan forankres i sjø ved hjelp av et anker eller liknende.

Dersom flytebrygge skal forankres i sjøbunnen ved hjelp av en fast installasjon, må det gjennomføres geoteknisk grunnundersøkelser i forkant av tiltaket. Geotekniske undersøkelser skal gjennomføres av fagkyndig personell.

Ved tiltak i området skal naturmiljø og fugleliv vies spesiell oppmerksomhet, det er ikke tillatt å etablere kunstige

sandstrender i området.

Videre anbefaler NVE at forslaget til bestemmelsenes 9.3 strammes inn slik at det tydelig framstår at det stilles krav om bruk av geoteknisk fagkyndig ifbm. detaljprosjekteringen. Indre Fosen foreslår følgende formulering:

9.3. Geotekniske forhold

Det stilles krav om bruk av geoteknisk fagkyndig i forbindelse med detaljprosjekteringen for vurdering av fundamentering og lokal stabilitet, både på selve tomten og i strandsonen utenfor.

Eventuell geoteknisk prosjektering må være ferdig før igangsettingstillatelse gis.

Dersom det skal gjennomføres utfylling i sjø skal det i forkant gjøres en geoteknisk vurdering av fagkyndige.

Med endringene i planbestemmelsene som foreslått ovenfor: Kan NVE si at kommunen imøtekommer innsigelsen? Indre Fosen kommune ber om at vilkår for egengodkjenning av planen bortfaller.

Mvh Tone

Tone Wikstrøm

Arealplanlegger/fagleder plan

Indre Fosen kommune

73 85 27 00 /92 09 31 06

www.indrefosenkommune.no



Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra kommunen her: <https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/>