

Fra: Sivertsen Hilde (Hilde.Sivertsen@tbrt.no)

Sendt: 05.02.2021 11:43:31

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi: Ludvigsen Ole

Emne: Byggesak: Vedrørende dispensjonssøknad Vanvikan Panorama

Vedlegg:

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er gjort kjent med at det søkes om forlengelse av foreliggende dispensasjon fra permanent slokkevannsforsyning for Havnegata 17-19, Vanvikan Panorama, jf. dispensasjonssøknad til Indre Fosen kommune fra Rambøll, datert 26.01.2021.

Det vises til e-mail, datert 27.03.2019, fra TBRT til Indre Fosen kommune, der vi anbefaler at tilstrekkelig slokkevann kan løses ved hjelp av en sjøvannpumpe ut november 2019. Bakgrunnen for dette, er at en slik løsning er sårbar, spesielt på vinters tid. Som et midlertidig tiltak en kort tidsperiode, kunne vi likevel akseptere dette i en årstid med blant annet mindre grov sjø.

I den nye dispensasjonssøknaden henvises det til at TBRT fortsatt bekrefter at sjøvannspumpen står ved Vanvikan brannstasjon. Ja, vi bekrefter at pumpen står ved brannstasjonen i dag, men det betyr ikke at den står der fast. Pumpen ble plassert på stasjonen på grunn av den midlertidige situasjonen i 2019 og TBRT kan ikke garantere at sjøvannspumpen er plassert på Vanvikan brannstasjon til enhver tid. Uansett om pumpen har vært fast stasjonert på Vanvikan hele året, så er sjøvannspumpa like sårbar vinters tid, som tidligere skissert, og er derfor ikke et tilfredsstillende supplement i vinterhalvåret. I søknaden vises det til at Rambøll har vært i kontakt med Indre Fosen kommune v/Kjell Sverre tung, og at slokkevannsforsyningen skal være ferdigstilt innen utgangen av 2022. Dette er 3-4 år med redusert slokkevannsdekning.

Så lenge den nye slokkevannsforsyningen ikke er etablert, så er ikke brannsikkerheten i bygningen i tråd med det nasjonale sikkerhetsnivået. Vi er derfor kritiske til en forlengelse av dispensasjonssøknaden.



Hilde Sivertsen
Avdelingsingeniør
hilde.sivertsen@tbrt.no
Mobil: 48 18 0433

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling
Sluppenveien 18, 7037 Trondheim
Telefon 72 54 76 00
www.tbrt.no