



INDRE FOSEN KOMMUNE
Postboks 23
7101 RISSA

Vår dato:	08.03.2021	Vår referanse:	202011490-6	Vår saksbehandler:
Deres dato:	13.01.2021	Deres referanse:	2020/1973	Ina Catharina Storrønning

Fylkeskommunens uttalelse til høring om Hovedplan avløp og vannmiljø - Indre Fosen kommune

Vi viser til deres oversendelse datert 13.01.2021.
Fylkeskommunen har fått oversendt *Hovedplan for avløp og vannmiljø* til høring.

Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet (VRM) for Trøndelag vannregion og har ansvaret for at miljømålene i Regional vannforvaltningsplan følges opp. I tråd med vannforskriften § 29 skal godkjente vannforvaltningsplaner legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen, jf. plan- og bygningslovens § 8-2. Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.

Fylkeskommunen mener en hovedplan for avløp og vannmiljø er et godt virkemiddel for å komme i gang med opprydding i avløp og forbedre vannkvaliteten. Avløpsvann, særlig spredt avløp, er en av de vanligste forurensningskildene til vannforekomster i Trøndelag (jf. Regional plan for vannforvaltning). Dette gjelder også for Indre Fosen kommune. Planen er et konkret tiltak for å forbedre tilstanden til vassdragene som er påvirket av avløpsutslipp (jf. Vannforskriften §4).

Kommunen har 16 registrerte vannforekomster som er middels eller sterkt påvirket av avløpsvann. Det er både kommunalt avløp/overvann og spredte avløpsanlegg som reduserer vannkvaliteten til vannforekomstene. Planen tar tak i områdene som er mest kritisk, noe som er bra (jf. Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene). Det er noen områder hvor det er usikkerhet om forurensningen skyldes næringsstoffer fra landbruk eller avløp. Her vil vi berømme kommunen for å ikke avskrive belastede vannforekomster på grunn av usikkerhet.

Under avsnittet om strategi for kunnskapsbasert forvaltning (punkt 6.4) blir det sagt at det er begrenset kunnskap om avløpsvanns påvirkning på vannforekomster. Videre mener kommunen at det bør gjennomføres regelmessige miljøundersøkelser i avløpspåvirkede vannforekomster og ved populære badeplasser. Fylkeskommunen støtter dette. Å styrke kunnskapsgrunnlaget på vannmiljø er et viktig verktøy for å kunne drive med kunnskapsbasert forvaltning.

Tverrfaglig samarbeid mellom fagenhetene kommunalteknikk og enhet for plan, kart og miljø er avgjørende for å lykkes med god vannforvaltning. Kontaktflate mellom enhetene og vannområdekoordinatoren for Nordre Fosen bør etableres. Kommunen kan også vurdere å sette krav om miljøfaglig kompetanse på minst ett av årsverkene som skal etableres.

Håndtering av overvann blir ofte lagt til lukkede løsninger gjennom avløpssystemet. Planen beskriver tretrinnsmodellen som et aktuelt tiltak for å håndtere overflatevann, men vi kan ikke se at planen sikter på tretrinnsmodellen som en strategi. Tretrinnsmodellen er et verktøy for å håndtere overflatevann på en bærekraftig måte i en fremtid med mer intense regnværsperioder (jf. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning). Det er fort gjort å avskrive modellen i en plan for avløp og vannmiljø, og fylkeskommunen vil råde kommunen til å implementere modellen i sterkere grad enn hva som er gjort frem til nå.

Håndtering av overflatevann lokalt og gjennom blå-grønn struktur har mange fordeler. Det avlaster belastningen på overløpsnett og dermed reduseres mengden fremmedvann som kommer inn i avløpssystemet, samt overløp mellom ledningene og kummene. Selv om det kun er 2,7 km med felles ledningssystem mellom spillvann og overvann, kan det fortsatt være utfordrende med overløp til kummene. Vi synes det er svært positivt at kommunedelplanen for Vanvikan har satt krav til overvannshåndtering i planbestemmelsene. Fylkeskommunen gir faglig råd om å implementere lignende retningslinjer/strategi i hovedplanen, slik at det kan sikres i kommende arealplaner.

For Vanvikan opplyses det om at lukkede bekker og kulverter kan skape kritiske punkter for håndtering av overflatevann. Å åpne vassdrag slik at vannet får renne fritt, vil gi store fordeler ved håndtering av overvann og vassdragets biologi og hydrologi. Åpne vannveier er i bedre stand til å håndtere store vannmengder enn lukkede bekker og kulverter. Om temaet overvann implementeres i sterkere grad i planen, vil det kunne bidra til at hovedplanen for avløp og vannmiljø både blir bedre, mer bærekraftig og mer framtidsretta.

Til slutt vil fylkeskommunen berømme kommunen for et godt arbeid med Hovedplan for avløp og vannmiljø. Planen tar for seg konkrete utfordringer og setter tiltak som skal gjennomføres. Det er også klare kriterier for måloppnåelse. Samtidig som det er fokus på tiltak og måloppnåelse erkjennes det også behovet for å ha kunnskapsbasert forvaltning. Det skal tilsettes 2 nye årsverk innenfor kommunalteknikk. Dette viser en klar prioritering.

Fylkeskommunen forventer at planen blir lagt til grunn for videre planprosesser i kommunen. Dette gjelder særlig sammenheng med kommuneplanens arealdel samt fremtidige reguleringsplaner. Det er viktig at kapasitet og planer blir sett sammen slik at tiltakene ikke blir en midlertidig løsning som senere trenger ytterligere vedlikeholdsbehov. Dette er særlig grunnen til at vi oppfordrer kommunen til å se på blå-grønne løsninger i overvannshåndtering.

Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan
Seksjonsleder

Ina Catharina Storrønning
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Kopimottakere:
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG