

Fra: Aune Erlend (Erlend.Aune@afjord.kommune.no)

Sendt: 05.08.2020 09:54:16

Til: Knutsen Nina

Kopi:

Emne: VS: 5058/154/94 - Kommunen trenger flere opplysninger vedrørende VA - Oppføring av bolig

Vedlegg: Fwd_SV_nærføring fylkesvei .eml;Erklæring.pdf

Fra: Susanne Strudshavn Strøm <susanne.s.strom@hotmail.com>

Sendt: onsdag 5. august 2020 09:19

Til: Aune Erlend <Erlend.Aune@afjord.kommune.no>

Emne: SV: 5058/154/94 - Kommunen trenger flere opplysninger vedrørende VA - Oppføring av bolig

Hei.

- Erklæring for legging av vann- og avløpsledninger på annen manns grunn fra eier av gnr. 154/9 (Jan Ivar og Ann Turid Strøm) og gnr. 154/87 (Rørlegger Rikardsen AS) er vedlagt.
- Når det gjelder tilkoblingen av den kommunale vannledningen ønsker vi å koble oss på eksisterende annborring. Det er den samme som rørleggerforretningen. Vi har snakket med ansvarlig rørlegger på huset og han skal tegne en skisse over tilkoblingen. Dette er nevnt til Magne Silseth på telefon.
- Vedlagt er en mail fra Trøndelag fylkeskommune.

Mvh Rune og Susanne Strøm
90179452

Fra: [Aune Erlend](#)

Sendt: mandag 27. juli 2020 kl. 15:11

Til: overdalogbye@live.no; kritian@roanmaskin.no; susanne.s.strom@hotmail.com

Emne: 5058/154/94 - Kommunen trenger flere opplysninger vedrørende VA - Oppføring av bolig

Hei.

Viser til kontakt med tiltakshaver angående byggesøknaden før helgen og i dag 27.7.20.

Etter samtale med ansvarlig for kommunens driftsavdeling vil det ikke bli godkjent tilkobling vann før følgende dokumenter foreligger:

- Erklæring for legging av vann- og avløpsledninger på annen manns grunn fra eier av gnr. 154/9 (Jan Ivar og Ann Turid Strøm) og gnr. 154/87 (Rørlegger Rikardsen AS). Skjema som kan brukes ligger vedlagt e-posten.
- Tilkobling den kommunale vannledningen må skje i kum, og det må vises hvor kummen kan settes ned og inntegnes på vann- og avløpsplanen.
- Det må fremskaffes avtale med Trøndelag fylkeskommune på av vannledningen kan plasseres slik som ønsket. Uansett hvis den kommer nærmere enn 7 meter fra fylkesveien må en slik avtale foreligge.

Med en gang jeg får disse dokumentene blir saken sett på og skrevet. Bekrefter at saken for øvrig er komplett.

Med hilsen



Erlend Aune

Avdelingsingeniør

erlend.aune@afjord.kommune.no

479 00 303 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.