

FOSEN PLAN OG MILJØ AS
Bjørnanlia 21
7190 BESSAKER

Deres ref:
Vår ref: 2019/189114
Dato: 27.11.2019
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



UTTALELSE TIL HØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ANSTEINSUNDET

Mattilsynet mottok detaljreguleringplan for Ansteinsundet til uttalelse. Frist for å gi svar er satt til 2.12.2019.

Saken gjelder

Planens formål er å erstatte Ansteinsundet bebyggelsesplan fra 1999 med en detaljreguleringplan etter dagens standard.

Det nevnes i planen at vannforsyningen vil skje ved at regnvann samles i egnede kar. Det er flere statsbrønner i området som inneholder bruksvann. Det er lagt vannledninger til rorbuer og fritidsboliger fra brønnene.

For å beskytte disse brønnene (vannkarene) skal det settes opp gjerde for å hindre forurensning av brønnene. Brønnene inneholder kun bruksvann og skal ikke benyttes til drikkevann.

Når det gjelder avløpshåndtering, skal det ikke være utslipp av urensset sanitært avløpsvann til sjø. Videre opplyses det om at det kan gis tillatelse til utedo, biotank med slamsil, forbrenningstoalett eller annen type tørrklosett uten avrenning til sjø.

Det sies at når det gjelder teknisk infrastruktur er det begrenset til strømtilførsel til deler av området.

Det er etablert en ROS analyse for detaljreguleringplanen for Ansteinsundet.

Konklusjon

Mattilsynet kan ikke se at planen vil ha noen betydning for drikkevannskilder.

Ingen merknader til tiltaket.

Med hilsen

Tove Marie Hervik

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*