

Dokumentasjon av rensegrad

Rensegrad
privat
avløpsanlegg

Utslipp til følsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8:

- ☒ 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten
- ☐ 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det er fare for eutrofiering/overgjødning.
- ☐ 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5.

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:

☐ stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____

Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:

a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff

eller

b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:

☐ urensset

Søknad om unntak fra rensekrav i §§ 12-8 og 12-9, spesifiser i vedlegg.

Opplysninger om grunnvann (skal minimum inkludere grunnvannstand og grunnvannets strømningsretning)

☒ Ikke relevant

Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter) 0,8 m

☐ Ikke relevant

Minste avstand fra infiltrasjonsanlegg til grunnvann (i meter) _____ m

☒ Ikke relevant

Anleggstype/
Renseanlegg

Hvilken anleggstype er tenkt benyttet?
utførelseshenvisninger, (f.eks VA-miljøblad nr:)

- ☒ Infiltrasjonsanlegg
- ☐ Sandfilteranlegg (for gråvannrensing)
- ☐ Slamavskiller
- ☐ Minirensanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk)
- ☐ Minirensanlegg kl. 2 (biologisk)
- ☐ Minirensanlegg kl. 3 (kjemisk)
- ☐ Tett tank (alt avløpsvann)
- ☐ Tett tank (svartvann)
- ☐ Biologisk toalett
- ☐ Konstruert våtmark/filterbed
- ☐ Gråvannsfiler
- ☐ Urinseparerende
- ☐ Fellesanlegg, spesifiser type:
- ☐ Annen løsning, spesifiser:

Tillegg for minirensanlegg:

Sertifisering fra Sintef Byggforsk iht. NS-EN 12566-3:

ja ☐ nei ☐

Tillegg for infiltrasjonsanlegg:

Dokumentasjon av dimensjonering/størrelse, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, jordas egenskaper som rensemedium, i eget vedlegg:

ja ☐ nei ☒