



Odd-Petter Hosen AS

7178 STOKKØY

21.08.2020

5058/85/47 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Harbak - Geir Harbak

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 85/47	Adresse: Harbak
Ansvarlig søker: Odd-Petter Hosen AS	D.sak: 198/20
Tiltakshaver: Geir Harbak	Arkivsnummer: 2020/2043
Hjemmelshaver: Geir Harbak	Saksbehandler: BJØMUR

Anleggseier: Geir Harbak
Bygningstype: Fritidsbolig
Beregnet pe: 5 pe
Anleggstype: Utslipp til sjø, fellesanlegg
Resipientens kapasitet: God

Vi viser til søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mottatt 03.06.2020. Boligen ble godkjent i D.sak 195/20, datert 21.08.2020.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11 For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av fellesanlegget skal også sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.



3. Ferdigattest for fritidsbolig kan ikke utstedes før det er gitt ferdigattest for felles VA-anlegg.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Tiltaket skal utføres av firma med ADK-1 kompetanse.

Vedtak byggetillatelse avløpsanlegg:

Det gis tillatelse til tiltaket i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse		
	SØK	PRO	UTF
Odd-Petter Hosen AS	X		
	Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1		
Einar Haugsnes AS		X	X
	Overordnet ansvar avløpsanlegg og rørarbeider, tiltaksklasse 1		

Begrunnelse for vedtaket

Utslipet fra fritidsboligen slippes til allerede godkjent vann- og avløpsanlegg for området. Utslipet går til slamavskiller med 35 m³ våtvolum med utslipp til sjø. Avløpsplan og avløpsanlegg for del av Harbak er godkjent og utslippstillatelse gitt i D.sak 286/11, datert 21.12.2011.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen
ÅFJORD KOMMUNE

Bjørn Murvold (e.f.)
Avdelingsingeniør

Kopi:

EINAR HAUGSNES AS

Geir Harbak

FOSEN RENOVASJON IKS