



EINAR HAUGSNES AS
Monstadveien 33
7170 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.
12454/2020//BJØMUR

Dato
02.10.2020

5058/108/6 - Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

Eiendom: (gnr./bnr.) 108/6
Adresse: Tørrvikveien 124
Tiltakshaver: Harald Slotterøy
Søker: Einar Haugsnes AS

Åfjord kommune viser til søknaden om tillatelse til endring av avløpsanlegg. Vi mottok søknaden 01.09.2020. Det mangler dessverre noen opplysninger, som gjør at vi ikke kan behandle søknaden, og fatte vedtak i saken.

For å unngå at saken blir avsluttet, må du sende oss de nødvendige opplysningene innen 30.10.2020.

Du må sende inn følgende dokumentasjon:

1. Anlegget må kunne dekke to boenheter med til sammen 10 pe da annekset er innredet som egen boenhet. Et minirensesanlegg må derfor kunne tilfredsstille utslippskravet til to boenheter med en akseptabel tømmefrekvens.
2. Utslipp til bekk forutsetter at den har stabil vannføring også i de perioder med lite overflatetilsig.

Opplysningene kan sendes på e-post til postmottak@afjord.kommune.no, eller per post til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Oppgi gjerne saksnummer **2020/1507** når dere sender inn dokumentasjonen.

Tidsfristen for å behandle søknaden gjelder fra datoen den leveres komplett, jf. plan- og bygningsloven § 21-7.

Byggesaken kan bli avsluttet hvis søknaden er mangelfull

Dersom dere ikke sender inn dokumentasjonen innen fristen, anser vi søknaden som trukket, og saken avsluttes. Hvis vi har avsluttet saken, og dere fortsatt ønsker å gjennomføre prosjektet, må dere sende inn en ny komplett søknad.



For ordens skyld minner vi om at vi også kan kreve gebyr for saker som blir trukket eller avsluttes på grunn av manglende oppfølging. Et slikt gebyr vil ikke bli tilbakebetalt ved en eventuell ny søknad.

Har dere spørsmål om søknaden, ta kontakt med undertegnede.

Hilsen

Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør

Kopi:
Harald Slotterøy