

Fra: Aune Erlend (Erlend.Aune@afjord.kommune.no)

Sendt: 19.10.2020 15:18:02

Til: Mælan Magnar

Kopi:

Emne: Etablering av nytt avløpsanlegg Roansvegen 1248

Vedlegg: Søknad om utslippstillatelse.pdf; Søknad om disp.pdf; Situasjonsskart.pdf

Hei.

Vi har mottatt søknad om nytt avløpsanlegg fra fritidsbolig. Vi ønsker at dere ser på saken og gir oss en uttalelse. Tenker spesielt på avstand til kjørbare vei som er beregnet til å være 47 meter og det vil bli en løftehøyde på 7 meter. Dette strider i mot kommunalt forskrift, samt deres forskrift om slamtømming. Vi har myndighet til å gi dispensasjon hvis det ser greit ut for dere.

Legger ved relevant informasjon.

Med hilsen



Erlend Aune

Avdelingsingeniør

erlend.aune@afjord.kommune.no

479 00 303 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.