

Sendes kun som digitalt brev.

Til ÅFJORD kommune

Ferdigmelding - Stedlig sikring av oljetank - jfr. Forurensingsforskriften §1.8

Gjelder: 58/118

Ferdigmeldingen gjelder stedlig sikring av oljetank for angitte eiendom i henhold til gjeldene regelverk. Tilførselsrør til olje/parafinbrenner er frakoblet og påfyllingsrør plombert/fjernet.

Før tiltaket ble iverksatt viste målinger i grunnen ingen tegn til innhold av hydrokarboner. Vi bekrefter at oppdraget er utført ved at tanken er tømt, renset og fylt i henhold til forurensingsforskriftens §1.8. første og andre ledd.

Hjemmelshaver - kunde

Adresse

Kommune

Gårds- og bruksnummer

Oppgitt tankvolum

Målt tankvolum, inkl. påfyllingsrør

Restvæske hentet ut i liter

Roy Ugedal

Stibergsvingen 10

ÅFJORD (5058)

58/118

2 000,00

1 020,00

30,00

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Lekkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og rensevæske	Prosjektleder hos NORTANK
30 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Volum stabile fyllmasser 1 020 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Lokk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransegrenser	50 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Terje Geitun

26.10.2020

Med vennlig hilsen
NORTANK Emitek AS

Digital kopi til hjemmelshaver.