

Åfjord kommune
Rådhuset
7170 ÅFJORD

Deres ref

Vår ref
19/665-2

Dato
11. mars 2019

Svømmeanlegg i Åfjord - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Kulturdepartementet viser til brev av 7. februar 2019 med søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene for svømmehall i Åfjord.

Anlegget er generelt godt utformet og vil gi gode forutsetninger for svømmeopplæring, trening og konkurranser, og vil i tillegg være godt egnet for publikumsbad og lignende.

Departementet har vurdert planene og godkjenner disse med følgende merknader:

- Det kreves 3,7 m vanndybde (foretrukket mål) i en lengde på 6,0 m fra forkant av 3 m sviktbrett. Denne lengden er ikke målsatt, men kan måles på tegning til ca. 5,5 m (det er målsatt 6,0 m fra forkant av 5 m plattform, som ligger ca. 0,5 m bak forkant av sviktbrett). Utforming må kontrolleres.
- Det er lite gulvareal rundt konkurransebassenget, særlig vil målet på 2,31 m mellom bassengkant og vegg ved akse J være kritisk lite ved svømmekonkurranser. Denne avstanden bør økes til minimum 3,0 m. Om dette kan oppnås ved å "skyve" bassenget nærmere vannskila, eller om bassengrommet må utvides, bør vurderes nærmere.
- Det må planlegges hvordan sekretariats- og tidtagerfunksjonen skal plasseres ved konkurranser.
- Det er ikke beskrevet sikkerhets- og overvåkningsutstyr i anlegget. Det anbefales sterkt at slikt utstyr innarbeides i prosjektet.
- Det forutsettes at anlegget er gjort tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne og at tribune, garderober, dusjrom og toaletter utformes og utstyres i samsvar med veileder *"Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg"* V-0511 (2012).
- Det forutsettes at valgt belysning i svømmehallen tilfredsstiller krav i henhold til NS-EN 12193, klasse 2.
- Det forutsettes at det gjennomføres akustikkberegninger som dokumenterer at gjeldende krav til akustikk i svømmehaller tilfredsstilles.

Lysberegning og akustikkberegning oversendes departementet når disse forligger, senest før byggestart.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad inntil:

- 20,5 mill. kroner til svømmebasseng 25 x 15,5 m (6 baner), med garderober.
- 2,0 mill. kroner til stupanlegg tilknyttet bassenget (1 m svikt, 3 m svikt, 5 m fast)
- 4,2 mill. kroner til opplæringsbasseng, 12,5 x 8,5 m inkl. rampe.

Eventuelt kan det søkes om 0,7 mill. kroner for sikkerhets-/overvåkningsutstyr.

Ett sett med planer følger i retur påført departementets godkjenningsstempel.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er gyldig i 2 år. Dersom byggearbeidene ikke er startet i løpet av to år, eller at planene for anlegget endres, må planene vurderes for ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Det understrekes at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes, og at denne godkjenning ikke gir garanti for tilskudd fra spillemidlene.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes og gir ikke garanti for tilskudd fra spillemidlene.

Med hilsen

Ole Fredriksen (e.f.)
avdelingsdirektør

Morten Roa
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi:
Norges Svømmeforbund
Trøndelag fylkeskommune