

AMUNDAL MASKIN AS
Att: Amundal Bjørn
Selnesveien 251
7170 ÅFJORD

Refnr.	Arkivkode	D.saksnr.	Saksbehandler	Dato
GFCZ1259	GID 106/114	340/20	Erlend Aune	09.12.20

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

D.saksnr.	340/20	Ansvarlig søker:	AMUNDAL MASKIN AS
Eiendom, gnr./bnr.:	106/114	Tiltakshaver:	Lillian Grøtting
Saksbehandler:	Erlend Aune	Søknadsdato:	09.12.20
Bygningstype:	Fritidsbolig	Antall pe:	5
Anleggstype:	Beskriv	Produsent:	Ikke oppgitt, må oppgis ved søknad om ferdigattest
Størrelse:	2 m ³	Tømmefrekvens:	1 gang hvert 2 år eller hyppigere ved behov
Restutslipp:	Må måles etter at anlegget er ferdig.	Resipient:	Linesfjorden
Utslippsdybde/sted:	Minimum 2 m under laveste vannstand	Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad fra fagkyndig om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak [og øvrig korrespondanse, telefonsamtaler og befarings på eiendommen]. Søknaden er godkjent.


Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Åfjord kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 pe på eiendommen gnr. 106 bnr. 2. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 7. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - SINTEF-godkjenning av slamavskiller
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid.

6. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
7. Det skal etableres prøvetakingskum etter renseanlegget. Det skal tas representativ utløpsprøve minimum når kommunen ber om det.
8. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømming av slamavskillere, privat, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Ålfjord kommune kommune, Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
9. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurensset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurensset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
10. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.
11. En del av anlegget ligger på annenmanns grunn. Det skal inngås avtale med grunneier som sikrer rett til å ha avløpsanlegg i grunnen og til drift og vedlikehold av anleggene. Avtalen skal tinglyses. Kopi av tinglyst avtale skal sendes kommunen. Avtale med eier av gnr. 106 / bnr. 3 om legging av vann- og avløpsledninger over eiendommer er forelagt kommunen.
12. Utslippsanordning ut i sjø må utføres i henhold til VA-Miljøblad nr. 46.

Prinsippskisse:



Vedtak om byggetillatelse for avløpsanlegg etter plan- og bygningsloven

Ålfjord kommune kommune gir dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, samt tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 106 bnr. 2. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter:

Ansvarlig foretak

Amundal Maskin AS
Org. nr.: 992446145

Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse

SØK PRO UTF Uavhengig kontroll

X x x

Avløpsanlegg inkl. graving og utvendige rørleggerarbeider

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

I dette tilfellet er det godkjent oppført en ny fritidsbolig på eiendommen med alle fasiliteter og i den forbindelsen kreves det at det blir gitt utslippstillatelse. Anlegget er omsøkt med en 2 m³ noe som kan bli lite kapasitet. På en fritidsbolig skal man beregne tankstørrelsen som for en bolig og ut i fra beregningene er anbefalt dimensjon på et avløpsanlegg for fritidsbolig 4 m³ slamavskiller, jfr VA-miljøblad 48 . Ved bruk av omsøkte tank må tanken tømmes minst hvert 2 år eller om nødvendig hyppigere. Allmenne interesser berøres ikke av anlegget da slamavskiller plasseres på egen eiendom, mens resten av anlegget graves ned i bakken. Utslippet slippes til en god resipient med god utskifting av vann, og dette er sjekket opp i mot vann-nett sine databaser som bekrefter at dette stemmer.

Slamavskilleren er godkjent i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1 av Sintef.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Åfjord kommune kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon +47 72 51 00 00 eller du kan sende e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Med hilsen

Erlend Aune (e.f)
Saksbehandler

Kopi til:

Lillian Grøtting	Skjetnemarkvegen 5 A	7081	SKJETNEMARKA
Byggmester Sørgaard AS	Fagervikaveien 127	7176	LINESØYA
Fosen Renovasjon IKS	Pb 55	7101	RISSA