

Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg

Rapporten skal fylles ut i samsvar med tilhørende veiledning

2019	År
NORoption AS	Leverandør
Åfjord	Kommune
9	Antall anlegg i kommunen

Kode for type service

I= Igangkjørt

S= Ordinær service

E= Ekstra service

Ident lev.	Gårds	Bruks	Feste	Seksjons	Adresse
nr	nr	nr	nr	nr	Tekst
1801	40	2			Sørdalsvegen 1260, 7170 Åfjord
28947					Storheia Vindpark, Austerdalsveien, Åfjord
1799	14	13			Skråfjordveien 506, 7170 Åfjord
5058	156	1	1		Roan Vindpark, Einarsdalen
	-	-			Kvenndalsfjellet Vindpark

[illegible]

Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3

1=Ok ved ankomst

2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket

3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp

3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

Type renseanlegg. Beskriv også tilhørende etterpolering hvis denne er levert av miniRA leverandør	Oppstart år	Opplysninger om service 1						
		Dato	Status			Driftsdata		
			Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO ₄ -P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m ³)
Tekst								
Uponor Clean 1, Biologisk/Kjemisk	2018	19.09.2020	S		1	1		
Odin Batchpur, Biologisk/Kjemisk	2019	26.03.2020	S		1			
Uponor Clean 1, Biologisk/Kjemisk	2017	26.03.2020	S		1	0,1		
Upoclean Biologisk/Kjemisk	2018	08.06.2020	S	KD	2	N/A		
Odin Batchpur, Biologisk/Kjemisk	2019	26.03.2020	S		1			

[illegible]

Kode for avvik**LU**= Luktproblemer**UB**= Utløpsvann blakket**FS**= Problemer med flyteslam**SF**= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt**KD**= Problemer med kjemikaliedosering**AT**= Andre tekniske problemer**BT**= Behov t**DT**= Dårlig t**KR**= Service**HB1**= Høy b**HB2**= Høy b

Opplysninger om service 2											
Data		Dato	Status			Driftsdata					Dato
Slamnivå (m)	pH/ Temp		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO ₄ -P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (m)	pH/ Temp	
0,55	7,6/12										
N/A		27.10.2020	S		1	-			-	-/-	
0,3	5,3/4,0										
0,4	5,5/10										
0,2		27.10.2020	S		1	-			-	-/-	


[illegible]

for tømning av slam
tilgjengelighet til anlegget
e ikke utført
belastning (fra bolig)
belastning (overvann/drensvann)

Opplysninger om service 3

Status			Driftsdata				
Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO ₄ -P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (m)	pH/ Temp

[illegible]



Kommentar

Tekst

Lav PH. Justert kjemikalie dosering.

[illegible]