



EGIL A STJERN MASKINSTASJON AS
Nedre By 58
NO 7170 ÅFJORD

Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår

Saken gjelder Åfjord - Gnr/Bnr 30/9 - Nedre by 58 - søknad om samtykke.

Vi viser til søknad av 13.11.2020 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9. Vi mottok søknaden fra EGIL A STJERN MASKINSTASJON AS. Vi viser videre til supplerende opplysninger mottatt 14.01.2021 og 22.01.2021.

Søknaden omfatter tiltakstype Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² og bygningstype 212 Verkstedbygning.

Tiltaket omhandler oppføring av nybygg som vil bli brukt til traktorverksted, traktorgarasje og lagring av utstyr. Bygget vil ha mesanin som rommer personalrom. Tiltaket har bruksareal på ca. 900 m².

Arbeidsoppgaver vil bestå av sveising, vinkelsliping, verkstedarbeid, arbeid ved verkstedgrav, bruk av maskiner og arbeidsutstyr som rullebukk, lift osv.

Vår behandling er basert på følgende mottatt dokumentasjon:

- 1 Søknad om samtykke
- 2 Plantegning av 1.etg., 503, datert 13.01.2021
- 3 Plantegning av 2.etg., 501, datert 12.01.2021
- 4 Snittegninger.pdf
- 5 Fasadetegninger, 502 og 504, datert 12.01.2021
- 6 Vurdering av arbeidsmiljøfaktorer
- 7 Dokumentasjon av innneklima
- 8 Situasjonsskart
- 9 Søknad om tillatelse i ett trinn

Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir samtykke til planene, med vilkår som beskrevet nedenfor. Vedtaket har hjemmel i arbeidsmiljøloven §§ 18-9 og 18-6 sjette ledd og forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område § 12-2 første ledd.



Tiltakshaver må sørge for at vilkårene for dette samtykket blir fulgt opp, eventuelt i samarbeid med arbeidsgivere/leietakere, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 sjette ledd. Se også arbeidsplassforskriften § 1-3 fjerde ledd som regulerer utleiers ansvar.

Vedtaket om samtykke er kun gyldig hvis vilkårene over blir oppfylt. Arbeidstilsynet kan gjennomføre tilsyn for å kontrollere om vilkårene er oppfylt og om tiltaket er utført i samsvar med planene.

Vi gir samtykke på bakgrunn av de opplysningene og planene som framgår av søknaden. Merk at samtykke ikke er en godkjenning av bygningen, lokalene, arbeidsplassene eller det fysiske arbeidsmiljøet. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har det løpende ansvaret for at lov og forskriftskrav blir overholdt, og for at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.

Arbeidstilsynets vurderinger

Vi vurderer blant annet at følgende forhold er ivaretatt i samsvar med krav:

Ut fra reviderte planer kommer det frem at det nå vil personalrom være ivaretatt med adskilte garderober for kvinner og menn, dusj, rom for renholdsutstyr, spiserom, ordinært toalett og HC-toalett. Disse fasiliteter er etablert på mesanin. Se nærmere om kravet her:

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/> og her: <https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/sjekkliste-for-krav-til-fysisk-arbeidsmiljo/>

Spiserom og kontor på mesanin vil få tilgang til dagslys og utsyn. Arbeidslokaler i 1. etasje har også tilgang til dagslys og utsyn via vinduer i vegger og porter. Se nærmere om kravet her:

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-dagslys-og-utsyn/?tid=258707>

Snittegning viser at romhøyde på mesanin er 4,1 m på det høyeste og 2,17 m på det laveste side. Verkstedet og garasjen i 1. etasje vil ha romhøyde på minst 5,3 m. Se nærmere om kravet her:

<https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/2/2-8/>

Det er etablert et kontor som vil oppfylle arealkrav. Se nærmere om kravet her:

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/arealkrav-til-kontorarbeidsplasser/>

Det er ikke etablert trinnfri adkomst til mesanin der personalrom er etablert. Søker bemerker i søknaden at ved eventuelle endringer av arbeids art/situasjon, vil de være forpliktet å installere heis til mesanin. Mesanin innrettes med HC-toalett nå.

Ut fra søknaden oppfatter vi at det er lite sannsynlig at arbeidstakere med redusert funksjonsevne vil kunne arbeide i traktorverksted. Det er tungt arbeid med tunge løft som trenger maskinell hjelp. Arbeidstilsynet finner etter en konkret vurdering at det ikke vil være rimelig å stille krav om tilrettelegging med heisløsning i et tiltak som her beskrevet. I vår vurdering har vi også lagt til grunn at omsøkte tiltak er etablert slik at alle andre krav er ivaretatt etter gjeldende regler.



Dere finner mer informasjon om kravene på <https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/>.

Begrunnelse for vilkår

Vi har ikke mottatt tilstrekkelige opplysninger om at valgte luftmengder er i tråd med gjeldende krav. Derfor stiller vi vilkår med følgende begrunnelse:

Vilkår: Ventilasjon

- Ved en eventuell inspeksjon av Arbeidstilsynet må tiltakshaver kunne legge fram dokumentasjon på at ventilasjonsløsningene har funksjoner som sikrer tilfredsstillende inneklimate og ventilasjon, jf. arbeidsmiljøloven § 18-5 første ledd.

Krav til ventilasjon

Arbeidsplassforskriften §§ 2-14 og 7-1 stiller krav til klima, ventilasjon, luftkvalitet med mer.

Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplassene og personalrommene får tilfredsstillende klima når det gjelder temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og at de beskytter mot giftige eller helsefarlige stoffer.

Arbeidslokaler og arbeidsplasser, eller andre områder som arbeidstakerne har tilgang til og hvor arbeidet eller prosesser kan føre til forurensning av luften, skal ha mekanisk ventilasjon og prosesstilpasset avsug. Dette skal sørge for at konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren holdes på et forsvarlig nivå.

Arbeidstilsynets veiledning *Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen* (tidligere best.nr. 444) inneholder normer for tilfredsstillende inneklimate og luftkvalitet. Veiledningen fastslår at balansert mekanisk ventilasjon som hovedregel sikrer tilstrekkelig luftskifte og dermed tilfredsstillende inneklimate generelt. Dette legges til grunn for vår forvaltningspraksis.

Arbeidstilsynet stiller ikke konkrete krav til løsninger, men til dokumentasjon som viser at dere planlegger løsninger som gir tilfredsstillende inneklimate uavhengig av arbeidets art. Velger dere ventilasjonsløsninger som oppfyller normene som er angitt i *Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen*, vil kravene til inneklimate og luftkvalitet normalt være ivarettatt.

Vi gjør oppmerksom på at kravene til tilfredsstillende inneklimate forvaltes strengt. Dere finner nærmere veiledning om kravene og hvordan de kan oppfylles på www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-ventilasjon/. Generell veiledning om inneklimate finnes på www.arbeidstilsynet.no/tema/inneklimate/. Her ligger også lenke til veiledningen *Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen* (pdf, tidligere best.nr. 444).

Se krav og lenker til det aktuelle regelverket på www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/sjekkliste-for-krav-til-fysisk-arbeidsmiljo/.



Dette er ikke i samsvar med gjeldende krav

Det er opplyst at bygget vil ha mekanisk ventilasjon med prosessavsug over arbeidsbenk, kjemikalieskap med avtrekk og prosessavsug til eksos. Søknaden mangler beregninger av luftmengder.

Kommunen kan gi igangsettingstillatelse når vårt samtykke er gitt

Kommunen kan gi igangsettingstillatelse når Arbeidstilsynets samtykke foreligger, jf. plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 21-5.

Vi sender derfor kopi av dette brevet til ÅFJORD KOMMUNE for å gjøre oppmerksom på at dere har fått Arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9.

Dere må betale gebyr

Tiltakshaver skal betale gebyr for Arbeidstilsynets saksbehandling. Vedtaket om gebyr er hjemlet i arbeidsplassforskriften § 9-1 og forskrift om administrative ordninger § 14-1.

Gebyrsatsene avhenger av typen tiltak og størrelsen på bygget. Les mer om hvordan vi beregner gebyret, på arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/gebyr-for-behandling-av-byggesaker/.

Ut fra opplysningene i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 3c og fastsatt gebyret til kr 12662,-.

Vi sender faktura til oppgitt fakturamottaker, EGIL A STJERN MASKINSTASJON AS, Nedre By 58, NO 7170 ÅFJORD, via Statens innkrevingssentral. Fristen for å betale vil være om lag fire uker. Hvis gebyret ikke blir betalt innen fristen, blir kravet tvangsinndrevet. Da kommer omkostningsgebyrer i tillegg.

Dere kan klage

Dere kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar vedtaket. Dere kan ikke reise søksmål før klageadgangen er prøvd, jf. forvaltningsloven § 27b.

For mer informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage, retten til å se dokumentene i saken og søksmål, se arbeidstilsynet.no/klage.

Gi informasjonen videre til arbeidsmiljøutvalget, verneombudet eller ansattes representant

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøutvalget eller verneombudet medvirker i samtykkebehandlingen. Vi ber dere derfor om å gjøre arbeidsmiljøutvalget eller verneombudet kjent med dette brevet. Hvis virksomheten ikke har arbeidsmiljøutvalg eller verneombud, skal dere gi kopi av brevet til ansattes representant.

Hvis tiltakshaver er utleier, skal dere gi en kopi av brevet til alle arbeidsgivere som er leietakere. Dette for at de skal kunne orientere egne arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller ansattes representant.



Se arbeidsmiljøloven § 7-2 annet ledd bokstav c) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-2 tredje ledd bokstav a).

Mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynets samtykke og krav til det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidstilsynet.no/byggesak.

Send dokumentasjon via eDialog

Bruk [eDialog](#) hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi referansenummer 2020/48953. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Tommy Pedersen
seksjonsleder

Gintare Kornitenko
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:
ÅFJORD KOMMUNE

Postboks 54

7169

ÅFJORD