Årsrapport service renseanlegg Klargester renseanlegg 5058 Åfjord
Rense og Miljøteknikk AS. Faksstrandvegen 18. 7818 Lund. Mail: kog@rmtas.no Tlf: 97034399

Kommune	Navn	Gnr/bnr	Eiendom	Type	Kontrolert	Dato	Avviksnavn	Kommentar
5058	Trollvatn Pumpehus	5058.22.1	Trollvatn Pumpehus	BF	Ja	19.02.2020 14:14	Motor	Kjede byttet. 2 smørepatroner installert. Alt ok etter rep.
5058	Trollvatn Pumpehus	5058.22.1	Trollvatn Pumpehus	BF	Ja	19.05.2020 11:27	Alt OK, Motor	Motor defekt og lekker, må bytles. Ingen umiddelbar handling nødvendig
5058	Trollvatn Pumpehus	5058.22.1	Trollvatn Pumpehus	BF	Ja	09.09.2020 13:48	Motor	1 stk Motor (bf) byttet. 2 stk smørepatron byttet. Alt ok
5058	Åfjord kommune - Strandalia 12	5058.46.45	Åfjord kommune	BF_	Ja	19.05.2020 09:46	Alt OK, Tilgang anlegg	Ikke tilgang til anlegg. Alt ok en side (motsatt side av drivverk) nøkkelboks foreslått
5058	Åfjord kommune - Strandalia 12	5058.46.45	Åfjord kommune	BF_	Ja	24.09.2020 11:00	Kjemikalier	Alt ok. 20 l kjemikalier satt ned