

JAN EIDE AS
Att: Eide Anne Marie
7170 ÅFJORD

Refnr.	Arkivkode	D.saksnr.	Saksbehandler	Dato
LJLI7106	GID 52/8	47/21	Erlend Aune	19.02.21

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

Saksnr.	47/21	Ansvarlig søker:	JAN EIDE AS
Eiendom, gnr./bnr.:	52/8	Tiltakshaver:	Braseth Egil Asbjørn
Saksbehandler:	Erlend Aune	Søknadsdato:	30.11.20/15.02.2021
Bygningstype:	Fritidsbolig	Antall pe:	5
Anleggstype:	Beskriv	Produsent:	Ikke oppgitt
Størrelse:	4 m ³	Tømmefrekvens:	X ganger pr. år
Restutslipp:	Måles når anlegget er satt i drift	Resipient:	Kroksvågen
Utslippsdybde/sted:	Utslipp i bekk som går til Kroksvågen	Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad fra fagkyndig om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak [og øvrig korrespondanse, telefonsamtaler og befarung på eiendommen]. Søknaden er godkjent.

Opprinnelig ble det søkt om tillatelse til å bygge sandfiltergrøft, men dette tillater ikke lokal forskrift. Den 15.02.2021 ble søknaden revidert slik at renseløsningen blir en godkjent variant. Det er søkt om å anlegge infiltrasjonsanlegg med utslipp til helårsførende bekk som fører ned til Kroksvågen. Anlegget som våningshuset er tilkoblet er av eldre årgang og bør skiftes ut om eiendommen fortsatt skal benyttes til bolig. Våningshuset vil bli pålagt å koble seg på nytt anlegg når det skal skiftes ut.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Åfjord kommune kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 pe på eiendommen gnr. 52 bnr. 8. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 7. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - SINTEF-godkjenning
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renssevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
6. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumlokket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.

7. Det skal etableres prøvetakingskum etter renseanlegget.
8. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Ålfjord kommune kommune, Trøndelag*. Avstand mellom slamavskillere og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskillere skal være 5 m.
9. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
10. Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget. Det skal etableres støtbelaster (pumpe) og den skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå.
11. Utslippsanordningen ut i bekken må utføres i henhold til vedlagt tegning. For å unngå problemer knyttet til lukt og annen sjenanse knyttet til slamflukt skal utslippet til bekk etableres via en pukksatt grøft, se vedlegg for beskrivelse.

Vedtak om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Ålfjord kommune kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 52 bnr. 8. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	Uavhengig kontroll
Jan Eide AS	X	X	X	
Org. nr.: 963882084	Grunnarbeider og rørarbeider, tiltaksklasse 1			

Naturmangfoldloven

Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artskart som hindrer tiltaket.

Søknaden omhandler forvaltning av fast eiendom. Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal da lovens § 8-12 legges til grunn som retningslinjer.

Kommunen anser Naturbase og Artskart som gode nok informasjonskilder (kunnskapsgrunnlag), jamfør naturmangfoldloven § 8.

Siden kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok, vil føre var-prinsippet i lovens § 9 ikke benyttes.

Samlet belastning på økosystemet anses å være liten, jamfør lovens § 10.

Tiltaket medfører ikke så stor skade på naturmangfoldet, at tiltakshaveren må betale for å hindre eller begrense skadene, jamfør naturmangfoldloven § 11.

Det vil ikke brukes teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet så mye at det krever særlige tiltak, jamfør naturmangfoldloven § 12.

Kulturminneloven: Ingen merknader

Skred/flom/rasfare/havnivåstigning: Ifølge skrednett.no og sehavniva.no ligger tiltaket innenfor område for skred/flom/rasfare/havnivåstigning. Det er registrert utløpsområde for snøskred, men det er ikke registret at det har skjedd hendelser som har gjort materielle skader eller skade på folk. Området vest og nord for gårdstunet er skogbevokst.

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

I dette tilfellet skal det etableres et avløpsanlegg for en fritidsbolig. Avløpsanlegget som er et infiltrasjonsanlegg legges øst for fritidsboligen med utslipp til bekk som er vannførende hele året. Bekken leder til Kroksvågen som er en god resipient. Infiltrasjonsanlegg er en ønsket rensløsning og massene skal i følge ansvarlig søker/prosjekterende være god for den slags anlegg.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Åfjord kommune kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon +47 72 51 00 00 eller du kan sende e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Med hilsen

Erlend Aune
Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Braseth Egil Asbjørn	Nedre Årnes 4	7170	Åfjord
Fosen Renovasjon IKS	Pb 55	7101	RISSA

Vedlegg
Bekk.pdf