

EINAR HAUGSNES AS
Att: Henriksen Aage
Monstadveien 33
7170 ÅFJORD

Refnr.	Arkivkode	D.saksnr.	Saksbehandler	Dato
JMCO6044	GID 89/78	54/21	Erlend Aune	01.03.21

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

D.saksnr.	54/21	Ansvarlig søker:	EINAR HAUGSNES AS
Eiendom, gnr./bnr.:	89/78	Tiltakshaver:	Moen Erlend
Saksbehandler:	Erlend Aune	Søknadsdato:	20.01.21
Bygningstype:	Fritidsbolig	Antall pe:	5
Anleggstype:	Felles avløpsanlegg for Steinan hyttefelt	Produsent:	Produsentnavn
Størrelse:	15,5 m ³	Tømmefrekvens:	Eksisterende anlegg.
Resipient:	Sjø, Hosnavika	Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad fra fagkyndig om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak [og øvrig korrespondanse, telefonsamtaler og befarung på eiendommen]. Søknaden er godkjent.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Åfjord kommune kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann] for inntil 5 pe på eiendommen gnr. 89 bnr. 78. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 7. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
6. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.

Vedtak om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Åfjord kommune kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 89 bnr. 78. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	Uavhengig kontroll
Einar Haugsnes AS	X	x	X	
Org. nr.: 95935311				
Roan Maskin		X	X	
Org. nr.: 91567383				

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

Felles avløpsanlegg er fra før etablert for hyttefeltet på gnr. 89/2. Utslippet fra ny fritidsbolig slippes til fellesanlegget. Avløpsanlegget på eiendommen er prosjektert i henhold til godkjent avløpsanlegg.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Åfjord kommune kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon +47 72 51 00 00 eller du kan sende e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Med hilsen

Erlend Aune
Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Moen Erlend	Huldervegen 107	7056	Ranheim
Marit Henriksen	Huldervegen 107	7056	RANHEIM
Odd Petter Hosen AS	Stokkøyveien 607	7178	STOKKØY
Fosen Renovasjon IKS	Pb 55	7101	RISSA