

Fra: Kolmannskog Lars Helge (Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no)

Sendt: 23.01.2020 19:34:57

Til: Aune Erlend

Kopi:

Emne: Aktivitetshus - gesimshøyde

Vedlegg: A-Å 200123 Høyde gesims.pdf

Hei!

Viser til rammesøknad aktivitetshus.

Da ser det ut for at istedenfor å senke hele taket, vil litt mindre fall på betongbjelkenen i taket løse utfordringen med gesimshøyde. Ved å redusere fall på betongbjelken til 1:25, vil vi komme innenfor i henhold til reguleringsplan..



Lars-Helge Kolmannskog

Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester

lhk@afjord.kommune.no

970 68 330 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.