

Fra: Erland Harsvik (hla_service@hotmail.com)

Sendt: 23.01.2020 14:30:59

Til: Murvold Bjørn

Kopi:

Emne: Sv: Midlertidig brukstillatelse

Vedlegg: 15011501.PDF

Hei.

brannsikring mellom garasje og ovenforliggende leilighet er utført på følgende måte.

På veg er det lagt osb plater før det er lagt enkel gips som sparkles i skjøtene.

I tak er det lagt dobbel gips med folie mellom for å hindre ev eksos for og trenge igjennom, det er lagt på følgende måte: først tak, så vegg og etterpå tak. på denne måten får man en trapping i hjørnene som er mer til hinder ved en eventuell brann.

platene i tak er ikke lagt likt, slik at skjøtene ikke kommer over hver andre.

mvh

Erland Harsvik.

Fra: Murvold Bjørn <Bjorn.Murvold@afjord.kommune.no>

Sendt: torsdag 23. januar 2020 13:38

Til: hla_service@hotmail.com <hla_service@hotmail.com>

Emne: Midlertidig brukstillatelse

Hei!

Oversender vedlagt søknad om midlertidig brukstillatelse for garasje med leilighet for signering. Jeg har fylt ut skjemaet for deg så det er bare for deg å signere (signer nederst til høyre i skjemaet).

Du må vedlegge en beskrivelse av hvordan brannsikring av mot leilighet er utført.

Med hilsen



Bjørn Murvold

Avdelingsingeniør

bjorn.murvold@afjord.kommune.no

979 86 359 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.