



Kjell Håvard Nilsen
Dalkantvegen 8
7045 Trondheim

18.05.2020

5058/67/191 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Lauvøyveien - Kjell Håvard Nilsen

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 67/191	Adresse: Lauvøyveien
Ansvarlig søker: Kjell Håvard Nilsen	D.sak: 110/20
Tiltakshaver: Kjell Håvard Nilsen	Arkivsaknummer: 2020/1567
Hjemmelshaver: Kjell Håvard Nilsen	Saksbehandler: BJØMUR

Anleggseier:	Kjell Håvard Nilsen
Bygningstype:	Fritidsbolig
Beregnet pe:	5 pe
Anleggstype:	Utslipp til sjø, fellesanlegg
Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mottatt 28.04.2020. Fritidsboligen ble godkjent i D.sak 108/20, datert 15.05.2020.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11 For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av anlegget skal også sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.



3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Anleggsdeler og ledningstraseer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
 - Bilder tatt under byggeprosessen som dokumenterer hvordan anlegget er bygd.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renssevnen.
5. Tiltaket skal utføres av firma med ADK-1 kompetanse.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til opparbeidelse av VA-anlegg i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse		
	SØK	PRO	UTF
Kjell Håvard Nilsen	X		
	Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1		
Einar Haugsnes AS		X	X
	Avløpsanlegg og rørarbeider, tiltaksklasse 1		
Trond Aune Maskinstasjon AS			X
	Gravearbeider, tiltaksklasse 1		

Begrunnelse for vedtaket

Utslipet fra fritidsboligen slippes til allerede godkjent vann- og avløpsanlegg for feltet. Avløpsplan og avløpsanlegg for feltet er godkjent i D.sak 26/11 og 28/11, datert 08.03.2011.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen
ÅFJORD KOMMUNE

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør

Kopi:

EINAR HAUGSNES AS

TROND AUNE MASKINSTASJON AS

FOSEN RENOVASJON IKS

