

EINAR HAUGSNES AS
Att: Henriksen Aage
Monstadveien 33
7170 ÅFJORD

Refnr.	Arkivkode	Arkivsaksnr.	Saksbehandler	Dato
KEIY3551	GID 64/92	2020/1670	Erlend Aune	21.04.21

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

D.saksnr.	112/21	Ansvarlig søker:	EINAR HAUGSNES AS
Eiendom, gnr./bnr.:	64/92	Tiltakshaver:	Sæther Runar
Saksbehandler:	Erlend Aune	Søknadsdato:	22.03.21
Bygningstype:	Bolig	Antall pe:	5
Anleggstype:	Fellesanlegg, utslipp til sjø	Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad fra fagkyndig om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak [og øvrig korrespondanse, telefonsamtaler og befarings på eiendommen]. Søknaden er godkjent.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Åfjord kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5pe på eiendommen gnr. 64 bnr. 92. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 7. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Eier av fellesanlegget har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Boligen skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen for VA-anlegget på eiendommen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Bilder som dokumenter anlegget under bygging.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
6. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
7. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
8. Arbeidene med VA-ledningene skal utføres av operatør med ADK-1 sertifikat.

Mottatte ansvarsretter:

Det vises til gjennomføringsplan vedlagt søknad om oppføring av bolig med garasje i arkivsaksnr.2021/944 (ePhorte)

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

Det er søkt om utslippstillatelse for godkjent bolig i regulert felt. VA-anlegget er i utgangspunktet dimensjonert for fritidsbebyggelse med høy standard og vil således takle økt bruk ved at det er gitt tillatelse til bolig i regulert felt for fritidsbebyggelse. Avløpsplanen og avløpsanlegget for feltet er godkjent i D.sak 116/10. Om det skulle vise seg at kapasiteten på anlegget blir liten må tømmefrekvensen oppjusteres.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Åfjord kommune kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon +47 72 51 00 00 eller du kan sende e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Med hilsen

Erlend Aune
Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Sæther Runar	Petrusringen 27	7170	Åfjord
Trond Aune Maskinstasjon AS	Selnesveien 114	7170	ÅFJORD
Fosen Renovasjon IKS	Pb 55	7101	RISSA
May Ingunn Halvorsen	Petrusringen 27	7170	ÅFJORD