



Sandstad Gård AS
Selnesveien 1024
7170 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

5640/2021/5058/64/4/SVEFJE 29.04.2021
//

Dato

5058/64/4 - Endring av utslippstillatelse Sandstad Gård		D.sak:	122/21
Eiendom:	Gnr. 64 / bnr. 4		
Ansvarlig søker:	Sandstad Gård AS	Arkivsaknr:	2020/1582
Tiltakshaver:	Sandstad Gård AS	Saksbehandler:	SVEFJE
Mottattdato:	16.04.2020	Kompletttdato:	

TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA BOLIG OG FRITIDSBEBYGGELSE.

I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 13, om «krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser», tillates alle huseiere med adressene Hesthagan 20 – 36, Selnesveien 974, alle adresser i Flatlia og Øvre Flatlia å lede avløpsvann til felles avløpsanlegg ved Hesthagan Marina, bestående av

3-kamret slamavskiller på minimum 48 m³ våtvolum, og kloakken skal føres i tett ledning til sjø minimum 2 meter under laveste vannstand, og utenfor småbåthavnens innløp.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Avløpsanlegget skal være bygget slik at prøvetaking både på innløp og utløp av slamavskiller kan utføres. Dette i henhold til forskriftens § 13-12 og § 13-13. Prøvetaking må nå utføres, da over 10 husstander er tilknyttet anlegget.
2. Slamavskiller skal tømmes minimum hvert år.
3. Sandstad Velvorenning v. Bjørn Stuevold, tlf. 917 13 145, e-post: bstuevold@gmail.com er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegget.

Selv om vilkårene i denne tillatelse er etterfulgt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler. Overtredelser av tillatelsen kan straffes i henhold til § 78 i forurensningsloven.

Dette vedtaket er gjort Forurensningsforskriftens § 13, og erstatter tidligere utslippstillatelse gitt i saksnr. 2008/1824, d. sak 116/10.



Vedtaket er fattet etter reglene i Åfjord kommunes delegeringsreglement.
Saken vil bli referert på førstkommande møte i det faste planutvalget

Klageadgang

Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningslovens § 28.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Trøndelag, jf forvaltningslovens § 28 og plan- og bygningslovens § 15, 4. ledd.

Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.

Forvaltningslovens §§ 29-32 inneholder bl.a. bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.

Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør

Kopi:
FOSEN RENOVASJON IKS
Bjørn Stuevold