



SANDSTAD GÅRD AS
Selnesveien 1024
7170 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.
5874/2021//SVEFJE

Dato
03.05.2021

5058/64/4 - Endring av utslippstillatelse Sandstad Gård - retting av vilkår

Vi viser til endret utslippstillatelse datert 29.04.2021, d.sak 122/21, saksnr. 2020/1582.

I vilkårene til den nye utslippstillatelsen er det dessverre satt noen feil og uklarheter.

Der skal det stå følgende:

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Avløpsanlegget skal være bygget slik at prøvetaking både på innløp og utløp av slamavskiller kan utføres. Dette i henhold til forskriftens § 13-12 og § 13-13. Prøvetaking må nå utføres, da over 10 husstander er tilknyttet anlegget.
2. Slamavskiller skal tømmes minimum hvert år.
3. Sandstad Velforening v. styret er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegget. Kontaktperson er for tiden: Bjørn Stuevold, tlf. 917 13 145, e-post: bstuevold@gmail.com

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør

Bjørn Stuevold
FOSEN RENOVASJON IKS

