



Norgeshus v/Christian Sæther By
Joakim Brevolds Allè 13
7170 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

Dato

5058/8/112332/2020//BJØMUR 19.02.2020

5058/8/11 - Midlertidig svarbrev /Etterlysning - Tilbygg til eksisterende bolig - Ingrid Moen og Marin Troning

Viser til innsendt søknad om byggetillatelse for tilbygg til bolig på gnr. 8/11, Humstadveien 555. Etter en foreløpig gjennomgang av søknaden ser vi at følgende må ettersendes:

- Søknad om ansvarsrett for kontroll våtrom (vaskerom)

Vi vil også gjøre oppmerksom på at det stilles krav til konstruksjon med brannmotstand for bygningsdeler mot garasje med avstand under 8,0 meter, med mindre garasje er under 50 m², jfr. TEK 17, kap. 11.

Ber om at etterlyst dokument innsendes så fort som mulig og innen 3 uker fra dags dato.

Merk dokument med saksnummer 2020/783

Med hilsen

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør

Kopi:
Martin Troning

