



TINE SA
Postboks 7, Kalbakken
0901 OSLO

22.04.2020

5058/28/27 Endringstillatelse VA-anlegg og ny utslippstillatelse - Oppføring av nytt fjøs - Stordalsveien 1196 - Ole Eskil Moan

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 28/27	Adresse: Stordalsveien 1196
Ansvarlig søker: TINE SA	D.sak: 83/20
Tiltakshaver: Ole Eskil Moan	Arkivsaknummer: 2020/1506
Hjemmelshaver: Ole Eskil Moan	Saksbehandler: ERLAUN

Anleggseier: Ole Eskil Moan
Bygningstype: Fjøs
Beregnet pe: 5 pe
Anleggstype: Infiltrasjonsanlegg, 4 m³ slamavskiller
Restutslipp: Moan
Resipientens kapasitet: Gode infiltrasjonsmasser
Tømmehyppighet: Hvert 2. år

Vi viser til søknad fra TINE SA om endret utslippstillatelse og endring avløpssystem i forbindelse med oppføring av Fjøs på Moan. Fjøset ble godkjent i D.sak 81/19, datert 06.05.2019. I forbindelse med at fjøset ble godkjent ble det godkjent etablert nytt avløpsanlegg fra bygget. Det ble da godkjent minirensanlegg, men nå ønsker de endret anleggstype. På Moan er det gode infiltrasjonsmasser og infiltrasjonsanlegg egner seg godt.

Utslippstillatelsen erstatter gitt utslippstillatelse og tillatelse til etablering av avløpsanlegg av 06.05.2019

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruksen for anlegget og relevant dokumentasjon oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.




Eier av anlegget skal også sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.

3. Eksisterende utslippstillatelse av 06.05.2019 gjelder inntil nytt anlegg er etablert. Nytt anlegget må være ferdig bygget og det må være anmodet om ferdigattest.
4. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
 - Bilder tatt under byggeprosessen som dokumenterer hvordan anlegget er bygd.
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
6. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
7. Tiltaket skal utføres av firma med ADK-1 kompetanse.
8. Tømning av slamavskillere og minirenseanlegg skal utføres minimum hvert 2. år, jf. Forurensningsforskriften § 12-13, evt. hyppigere dersom anlegget er dimensjonert slik. Tømning skal utføres av den renovatøren kommunen har avtale med.
9. Avstand mellom renseanlegg/slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 meter.
10. Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget. Det skal etableres støtbelaster (pumpe) og den skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå. Eventuelt; krav til drifts- vedlikeholdsavtale og rapportering.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til endret avløpsanlegg for nyfjøset i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2.

Ansvarsforholdene er de samme som i D.sak 81/19 og viser til gjennomføringsplan versjon 3, datert 24.04.2019.



Ny VA-plan datert 21.05.2019

Naturmangfoldloven

Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artskart som hindrer tiltaket.

Søknaden omhandler forvaltning av fast eiendom. Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal da lovens § 8-12 legges til grunn som retningslinjer.

Kommunen anser Naturbase og Artskart som gode nok informasjonskilder (kunnskapsgrunnlag), jamfør naturmangfoldloven § 8.

Siden kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok, vil føre var-prinsippet i lovens § 9 ikke benyttes.

Samlet belastning på økosystemet anses å være liten, jamfør lovens § 10.

Tiltaket medfører ikke så stor skade på naturmangfoldet, at tiltakshaveren må betale for å hindre eller begrense skadene, jamfør naturmangfoldloven § 11.

Det vil ikke brukes teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet så mye at det krever særlige tiltak, jamfør naturmangfoldloven § 12.

Kulturminneloven: Ingen merknader

Skred/flom/rasfare/havnivåstigning: Ifølge skrednett.no og sehavniva.no ligger tiltaket utenfor område for skred/flom/rasfare/havnivåstigning.

Begrunnelse for vedtaket

Området er kjent for gode infiltrasjonsmasser og et infiltrasjonsanlegg egner seg godt.

Avløpsvannet slippes sørøst for fjøset og kommer ikke i konflikt med vannledningen i området.

Slamavskilleren er en 4 m³ stor tank som skal være stor nok til bruken. De har beregnet at det 5 pe er nok for driften da det ikke er kontinuerlig aktivitet av mennesker i fjøset.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen

ÅFJORD KOMMUNE

Trude Iversen Hårstad

Fagleder

Erlend Aune

Avdelingsingeniør

Kopi:

OLE ESKIL MOAN

EINAR HAUGSNES AS

FOSEN RENOVASJON IKS

KARLSAUNE MASKIN AS