

Fra: Busch Arild (Arild.Busch@afjord.kommune.no)

Sendt: 04.05.2020 08:49:37

Til: Aune Erlend; Postmottak Åfjord kommune

Kopi:

Emne: VS: 351 Roan Sykeheim - supplering IG01

Vedlegg: Instruks ved innkvartering på brakkerigg.docx;O-planer, evakueringsplaner Roan Brakkerigg.pptx;Risikovurdering brakkerigg.xlsx

Fra: Robert Spaansen <robert.spaansen@stjern.no>

Sendt: mandag 4. mai 2020 08:37

Til: Busch Arild <Arild.Busch@afjord.kommune.no>

Kopi: Aune Geir Ola <Geir.Ola.Aune@afjord.kommune.no>; Gisle Elnan <gisle.elnan@asplanviak.no>

Emne: 351 Roan Sykeheim - supplering IG01

Hei.

Viser til situasjonsplan som ble levert som vedlegg til igangsettingssøknad 01.

Ønsker herved å supplere at kontorriggen har blitt utvidet med boligbrakker som er plassert opp på.

Vedlagt finner du:

- Risikovurdering
- Evakueringsplaner
- Instruks ved innkvartering for de som skal overnatte på boligriggen.

Alle røykmeldere mellom 1. og 2. etasje er koblet i serie, sånn at alle blir utløst ved en melding.

Etter kontroll fra Fosen Brann og Redningstjeneste så foreslår vi å gjøre følgende tiltak:

- Evakueringsplaner blir hengt opp i fellesstua 2. etasje, samt 3 strategiske plasser i 1. etasje.
- Vi tetter spalte mellom brakker i 1. og 2. etasje.
- Antall røykmeldere i 1. etasje blir utvidet til 1 røykmelder per brakkemodule i kontordelen.

Med vennlig hilsen

Robert Spaansen

Prosjektleder / Prosjekteringsleder

Stjern Entreprenør AS

Tlf. +47 41465455

robert.spaansen@stjern.no

www.stjern.no