



SKJEMA FOR RISIKOFYLT/UTFORDRENDE ARBEID PÅ ANLEGGSPLASSEN - DEL AV SHA-PLAN															
Prosjekt: Aktivitet: Prosjektleder: HMS/KS-leder: Konstruksjoner:	Brakkerigg i tilknytning Roan Sykeheim Risikofylt/utfordrende arbeid Robert Spaansen, Stjern Entreprenør AS Niels de Vries Stjern Entreprenør AS Brakkerigg														
								FØR TILTAK						ETTER TILTAK	
								Beskrivelse av risiko		Vurdering		Beskrivelse av risiko		Vurdering	
Nr.:	Risikofylt gjøremål	Relevant	Uønskede hendelser som kan skje	Sannsynlighet 1-5	Konsekvens 1-5	Risiko stor middels liten	Umiddelbare tiltak for å minske risikoen for uønskede hendelser	Sannsynlighet 1-5	Konsekvens 1-5	Risiko stor middels liten					
1	Laging av mat	X	Risiko for brann og eksplosjon, som kan alvorlige brannskader på mennesker og konstruksjoner. I verste fall død.	2	5	Stor	1 røykmelder og 1 brannslukningsapparat per brakke. O-planer for hvor det er montert røykmeldere. Evakueringsplan med samleplass og tiltak ved brann utarbeides. Alle som skal benytte seg av brakkeriggen gjennomgår ovennevnte planer og skriver under på at de har forstått og lest gjennom planene og instruksen. Alle får streng beskjed på at all matlaging skal foregå under tilsyn. Varslingsplan fra anleggsplassen henges også opp i hver brakke.	1	5	Middels					
2	Røyking og oppsamling av sigaretter i askebeger	X	Varme sigaretter som samler seg i askebeger kan ta fyr og forårsake større brann.	2	4	Middels	1 røykmelder og 1 brannslukningsapparat per brakke. O-planer for hvor det er montert røykmeldere. Evakueringsplan med samleplass og tiltak ved brann utarbeides. Alle som skal benytte seg av brakkeriggen gjennomgår ovennevnte planer og skriver under på at de har forstått og lest gjennom planene og instruksen. Det avsettes egen røykeplass for røykere med god av stand fra riggen. Varslingsplan fra anleggsplassen henges også opp i hver brakke.	1	4	Liten					
3	Tørking av klær	X	Klær som blir hengt i nærhet av ovn og falle over ovnen som fører til at det tar fyr og kan spre seg til større branner.	2	4	Middels	1 røykmelder og 1 brannslukningsapparat per brakke. O-planer for hvor det er montert røykmeldere. Evakueringsplan med samleplass og tiltak ved brann utarbeides. Alle som skal benytte seg av brakkeriggen gjennomgår ovennevnte planer og skriver under på at de har forstått og lest gjennom planene og instruksen. Alle får streng beskjed at ingen klær skal legges over ovn til tørk. Klær skal heller ikke henges slik at dersom de faller så faller de over ovnen. Varslingsplan fra anleggsplassen henges også opp i hver brakke.	1	4	Liten					
4	Kortslutning av strømmen	X	Gnister kan føre til brann	2	4	Middels	1 røykmelder og 1 brannslukningsapparat per brakke. O-planer for hvor det er montert røykmeldere. Evakueringsplan med samleplass og tiltak ved brann utarbeides. Alle som skal benytte seg av brakkeriggen gjennomgår ovennevnte planer og skriver under på at de har forstått og lest gjennom planene og instruksen. Utførende elektriker ved nye Roan Sykehjem kan gå over det elektriske anlegget og ta en kontroll på at det er i forsvarlig stand. Varslingsplan fra anleggsplassen henges også opp i hver brakke.	1	4	Liten					

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5	Spredning av brann mellom etasjeskilene	X	Brann som oppstår i 1. etg. i brakkerigg beveger seg oppover til 2. etasje	2	5	Stor	1 røykmelder og 1 brannslukningsapparat per brakke. O-planer for hvor det er montert røykmeldere. Evakueringsplan med samleplass og tiltak ved brann utarbeides. Alle som skal benytte seg av brakkeriggen gjennomgår ovennevnte planer og skriver under på at de har forstått og lest gjennom planene og instruksen. Tette spalte med beslag. Varslingsplan fra anleggsplassen henges også opp i hver brakke.	1	5	Middels
6	Brann som blokkerer rømningsvei	X	Kan føre til brannskader, røykforgiftning, store ødeleggelser	2	4	Middels	Det skal være to mulige rømningsveier for alle beboere og brukere av brakkeriggen. 1 røykmelder og 1 brannslukningsapparat per brakke. O-planer for hvor det er montert røykmeldere. Evakueringsplan med samleplass og tiltak ved brann utarbeides. Alle som skal benytte seg av brakkeriggen gjennomgår ovennevnte planer og skriver under på at de har forstått og lest gjennom planene og instruksen. Rømning ut av vindu på brakker helt på enden beskrives som lovlig rømningsvei.	1	4	Liten
7	Grilling ute ved brakkerigg	X	Kan skape gnister som fører til spredning av brann til brakkerigg og skog og mark	2	5	Stor	Brannslukningsapparat skal være i direkte nærhet. Grilling skal foregå med god av stand fra brennbart materiale og ikke i nærhet av skog og mark og tørt gress. Varslingsplan fra anleggsplassen henges også opp i hver brakke.	1	5	Middels