

ANLEGGSTJENESTEN I ROAN
Julie Næss vei 10
7180 ROAN

Deres ref:
Vår ref: 2020/079965
Dato: 24. april 2020
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å ta ut nok råvannsprøver

Saken gjelder

- Roan Kom. Vannverk v/ Roan kommune

Oppsummering av inspeksjonen

Vi har sett det nødvendig å varsle dette vedtaket:

Varsel om vedtak om pålegg

Dere må følge planen av 2019, der dere har beskrevet antall uttak av råvannsprøver for alle Roan (nå Ørland)kommune sine vannverk, slik at det tas ut et tilfredsstillende antall råvannsprøver hvert år for alle vannverk i kommunen.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 20 Minstekrav til råvannsprøver

Vi har observert:

Det ble kun rapportert inn to råvannsprøver for Roan vannverk for 2019.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Det er krav i henhold til drikkevannsforskriften § 20, *Minstekrav til råvannsprøver*.

Ved vannforsyningssystemer med minst 10m³ produsert vann per døgn til og med 2000 m³, er det et minste krav på uttak av 4 råvannsprøver pr. år.

Det ble klart etter gjennomgang av innrapportering av vannverksdata for 2019, at det kun hadde blitt levert 2 råvannsprøver for Roan vannverk for 2019.

For å få oversikt av råvannkvaliteten er det viktig at det gjennomføres et tilstrekkelig uttak av råvannsprøver gjennom hele året og i alle årstider. Det er også viktig at uttak av råvannsprøver skjer så nært vannkilden som mulig og før vannet har gått gjennom behandling/rensing.

Det skal nevnes at dere har tatt ut et tilfredsstillende antall råvannsprøver for de andre vannverkene i kommunen for 2019. Dere har også utarbeidet en prøvetakingsplan for 2019, med en oversikt over

hvor mange råvannsprøver som skal tas for alle vannverk i tidligere Roan kommune. Denne planen ble forelagt Mattilsynet i 2018.

Dere må derfor følge prøvetakingsplanen for 2019 der dere har beskrevet at det skal tas ut 4 råvannsprøver for alle vannverk i tidligere Roan(nå Ørland)kommune. Ettersom Roan og Ørland kommune nå er slått sammen fra 2020, så er det mulig dere skal sammenstille planene for vannverkene i kommunen. Inntil videre så har ikke Mattilsynet mottatt noen ny prøvetakingsplan for 2020, slik at det antas at 2019 planen gjelder for 2020 enn så lenge.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

15. mai 2020

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Lisbeth Rannem
seksjonssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Uttalelse til varsel om vedtak