



Mikael Hansen
Stibergsvingen 6
7170 Åfjord

13.07.2020

5058/64/80 - Utslippstillatelse - Ny bolig Flatlia - Tina Herland og Mikael Hansen

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 64/80	Adresse: Flatlia
Ansvarlig søker: Mikael Hansen	D.sak: 149/20
Tiltaksh.: Tina Herland / Mikael Hansen	Arkivsaksnummer: 2020/1943
Hjemmelsh.: Tina Herland / Mikael Hansen	Saksbehandler: BJØMUR

Anleggseier:	Mikael Hansen
Bygningstype:	Bolig
Beregnet pe:	5 pe
Anleggstype:	Utslipp til sjø, fellesanlegg
Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mottatt 02.07.2020. Boligen ble godkjent i D.sak 146/20, datert 13.07.2020.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11 For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av fellesanlegget skal også sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.



3. Ferdigattest for bolig kan ikke utstedes før det er gitt ferdigattest for felles VA-anlegg.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Tiltaket skal utføres av firma med ADK-1 kompetanse.

	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse		
	SØK	PRO	UTF
Mikael Hansen	X		
	Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1		
Rørlegger Rikardsen AS		X	X
	Avløpsanlegg og rørarbeider, tiltaksklasse 1		
Karlsaune Maskin AS			X
	Gravearbeider, tiltaksklasse 1		

Begrunnelse for vedtaket

Utslipptet fra boligen slippes til allerede godkjent vann- og avløpsanlegg for feltet. Avløpsplan og avløpsanlegg for feltet er godkjent i D.sak 116/10.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen
ÅFJORD KOMMUNE

Bjørn Murvold (e.f.)
Avdelingsingeniør

Kopi:

RØRLEGGER RIKARDBSEN AS

KARLSAUNE MASKIN AS

FOSEN RENOVASJON IKS