

Fra: Aune Erlend (Erlend.Aune@afjord.kommune.no)

Sendt: 27.07.2020 15:11:08

Til: overdalogbye@live.no; kritian@roanmaskin.no; susanne.s.strom@hotmail.com

Kopi:

Emne: 5058/154/94 - Kommunen trenger flere opplysninger vedrørende VA - Oppføring av bolig

Vedlegg: Graveerklæring for private 0210.pdf

Hei.

Viser til kontakt med tiltakshaver angående byggesøknaden før helgen og i dag 27.7.20.

Etter samtale med ansvarlig for kommunens driftsavdeling vil det ikke bli godkjent tilkobling vann før følgende dokumenter foreligger:

- Erklæring for legging av vann- og avløpsledninger på annen manns grunn fra eier av gnr. 154/9 (Jan Ivar og Ann Turid Strøm) og gnr. 154/87 (Rørlegger Rikardsen AS). Skjema som kan brukes ligger vedlagt e-posten.
- Tilkobling den kommunale vannledningen må skje i kum, og det må vises hvor kummen kan settes ned og inntegnes på vann- og avløpsplanen.
- Det må fremskaffes avtale med Trøndelag fylkeskommune på av vannledningen kan plasseres slik som ønsket. Uansett hvis den kommer nærmere enn 7 meter fra fylkesveien må en slik avtale foreligge.

Med en gang jeg får disse dokumentene blir saken sett på og skrevet. Bekrefter at saken for øvrig er komplett.

Med hilsen



Erlend Aune

Avdelingsingeniør

erlend.aune@afjord.kommune.no

479 00 303 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.